

Horváth János E.V:

Vállalkozói igazolvány sz:ES-538706 8693 Lengyeltóti Tamási Áron út 7

Adószám :50961371-2-34 Bank sz:OTP. 1174310520000693

Fűró berendezés HJ-4,0 Típusú Telefon :+36 30 9596 221

E-mail: kutfuromester@gmail.com <http://www.vizviz.hu/>

Műszaki állag felmérés.

Megrendelő: Szalai Imre Galériusz Fürdő

Helyszín : Nagyberény termál kút

Szám: 0021/2019

Dátum:2019. december 10.

Tisztelt Cím a Nagyberényi Nb-5 Veronika gyógyvizes hévízkút állag felmérése megtörtént .

Kútból a szivattyú és a termelő csövek kiépítése után ,megállapítható hogy a víz agresszivitása véget a horganyzott csöveket a kórozivítás 80% ban szétmarta, és kilyukadt .csak a szerencsén múlt hogy sikerült ,beszakadásmentesen kiépíteni. Fotókkal szemléltessük az állapotot, a szivattyú állapota 30 éves üzem alatt teljesen elhasználódott.

Kútfely kiképzése ez időtartalom alatt szét korrodálódott ,felújításra szorul.

Villamos berendezés vezérlés kapcsoló szekrény elavult cserére szorul.

Puffer tartály szellőző ventilátorral nem rendelkezik kiépítését meg kell oldani ,a keletkező gázok elvezetése végett .

Kútvizsgálattal kell a kútszerkezet állapotát felmérni ,a hozam csökkenés okának megállapítását .

Szerelvények cseréjét elkell végezni csapok. Tolózárok, mérő óra ,visszacsapó szelep.

Púfertartálybó a vizet szállító szivattyú is cserére szorul.

Villamos berendezések felújítása:1.500.000Ft

Horváth János
kútfűró vállalkozás
8693 Lengyeltóti, Tamási A. u. 7.
Tel.: +36 30 9596 221
Adószám: 50961371-2-34
Nyilvántartási szám: 00118773
OTP: 11743105-20000693

Robbanás biztos ventilátor:483.859Ft
melegvizes továbbító szivattyú .135.000Ft
Kút fej fel újítás 270,000Ft
Szerelvények 340.000Ft
Kútvizsgálat, szivattyú ár mellékelve .
Az árak nettó összegben érthetők.

Lengyeltóti 2019 .12 .10

Üdvözlettel : Horváth János

Horváth János
3593 Le: kútúró vállalkozás
Tel: 36-30-9598221
Ad: 8593 Lengyeltóti, Tamasi A. u. 7.
Nyilva: Tel: 36-30-9598221
OTP: Adószám: 80961371-2-34
Nyilvántartási szám: 00118773
OTP: 11743105-20000693



Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
☒ 1142 Budapest, Rákospatak u. 79/b. ☎/📠: 363-5643
E-mail: posta@geo-log.hu Internet: www.geo-log.hu



Horváth János
8693 Lengyeltóti, Tamási Áron u. 7.
Adószám: 50961371-2-34
Mobil: +36 30 959 6221
E-mail: kutfuromester@gmail.com

Iktatószám: 330/2019
Dátum: 2019.12.12.

Tárgy: Árajánlat Nagyberény, Nb-5 jelű Veronika gyógyvizes hévízkút műszeres vizsgálatára és szakvélemény készítésére

Építéskori kútdatok

- kataszteri szám: K-6; talpmélység [m]: 1016,6; létesítésének éve: 1989.
- X/N: 160 073 Y/E: 561 989 Z [mBf]: 148,5
- nyugalmi vízszint [m]: -39,0; talphőmérséklet [°C/m]: 65,0/1000
- üzemi vízszint [m]: -72,1; hozam [l/p]: 400; kifolyó víz hőmérséklete[°C]: 60,0
- üzemi vízszint [m]: -78,0; hozam [l/p]: 478
- üzemi vízszint [m]: -82,0; hozam [l/p]: 520
- termeltetés módja: búvárszivattyú

Csővezési, szűrőzési adatok:

Csővezet (m-m)	Átmérő (mm/mm)	Gyűrűstér	Csőtípus	Szűrő (m-m)	Átmérő (mm/mm)	Típus
0-10,0	321/		acél	652,0-671,0	146/136	jetperforált
+1,7-335,0	244/220		acél	691,0-701,0	127/118	
207,4-365,7	203/192		acél	708,0-728,0		
322,5-465,4	168/158		acél	751,0-793,0	108/100	hasított
447,4-665,2	146/136		acél	813,0-820,0		
622,9-733,5	127/118		acél	858,0-923,0		
719,3-1016,6	108/100		acél	1004,0-1008,0		

A kút használata, állapota: csökkent a hozama.

Kútvizsgálat célja

- A hozamcsökkenés okának megállapítása.

Elvégzendő mérések:

1) Kamerás vizsgálat

- Színes videokamerás felvétel készítése előrenéző kamerával **Ár: 340.000 Ft + ÁFA**
vagy színes videokamerás felvétel készítése (90°-ban billenthető,
360°-ban körbe forgatható kamerával) **Ár: 400.000 Ft + ÁFA**
- Csőátmérő, talpmélység, hőmérsékletmérés **Ár: 150.000 Ft + ÁFA**
- Áramlás, hőmérséklet, átlátszóágymérés **Ár: 180.000 Ft + ÁFA**

2) Teljeskörű vizsgálat

Statikus vizsgálatok (nem termelő kútnál)

- kútszerkezet-ellenőrzés: talpmélység, csőátmérők, csőállapot, tömszelencék helye és zárása, szűrők helye, állapota (lyukátmérő-, differenciálhőmérséklet-, akusztikushullámkép-mérések (kivéve jet-perforált lyukak esetén))
- rétegsor- és mélységpontosítás (természetes gamma-mérés)
- talphőmérséklet, hőmérséklet-eloszlás,első átfejtődés vizsgálat (folyamatos hőmérséklet- és áramlásmérés)

Dinamikus vizsgálatok (termelés mellett)

- áramlási profil meghatározása (folyamatos áramlás-, hőmérséklet- és folyadékellenállás-mérés)
- homokolódás-vizsgálat (folyadékátlátszóság-mérés)
- kapacitásvizsgálat felszíni és mélységi (szűrők feletti) nyomásméréssel (lehetőség szerint 3 termelési szintnél, 2-2 órás lépcsőkkel), kifolyóvízhőmérséklet-mérés
- felszíni és mélységi nyomásemelkedés- és hőmérsékletmérés (min. 2 óra)
- buborékpont-meghatározás (nyomásgradiens-mérés) 500 m-től felszínig

Mintavételek, laborvizsgálat:

- akkreditált felszíni vízmintavétel
- akkreditált gázszeperálás

Ár: 1.100.000,- Ft + ÁFA

Akkreditált laborvizsgálatok: (Vizkutató Vízkémia Kft.)

Tájékoztató termálvíz-ásványvíz vizsgálat:	78.000,- Ft + ÁFA
vagy Részletes termálvíz-ásványvíz vizsgálat:	102.000,- Ft + ÁFA
Gázvizsgálat [oldott és szeperált gáz]:	31.500,- Ft + ÁFA

Kérjük visszaigazolni, hogy melyik típusú vízvizsgálatot rendelik meg!

Opció:

- | | |
|--|--------------------------|
| • mélységi vízmintavétel: | 140.000,- Ft/minta + ÁFA |
| • általános vízvizsgálat mélységi vízmintához: | 20.000,- Ft + ÁFA |

A mérések kiértékelésének, dokumentálásának és kiadásának rendje:

- Elsődleges információszolgáltatás a mérés alatt, illetve közvetlen utána a helyszínen, vagy 1–2 munkanapon belül.
- Értékelés és dokumentálás, az eredmények elektronikus továbbítása PDF formátumban a Megrendelő részére a mérés után egy héten belül.
- A Megrendelő emailben megküldi az esetleges észrevételeit (elírás vagy rossz adatközlés miatti hiba, szakvélemény-kiegészítési igény stb.) és — az esetleges javítás után — elküldi a teljesítésigazolást.
- A PDF formátumú eredmények kiküldése után 3 munkanappal – észrevétel vagy teljesítésigazolás hiányában – a munka teljesítettnek tekintendő, és a Geo-Log Kft. kibocsátja a számlát.
- A végző dokumentációt (a kért példányszámban) a számla kiegyenlítése után küldjük ki Megrendelőinknek, kivéve a Vízműveket és azon Megrendelőinket, akik az utolsó 3 alkalommal határidőre kiegyenlítették a számlájukat. Ők a végző dokumentációval együtt kapják meg a számlát.

A kútvizsgálati mérésekhez kérnénk biztosítani a kút megközelíthetőségét, a kútfejhez való hozzáférést, a búvárszivattyú szükség szerinti, ki- és beépítését, a kút kezelését (tolózárok nyitása/zárása), vízhozam mérési lehetőséget és a termelt víz elvezetését.

A hévízkút vizsgálatok esetenként jelentős előkészületeket, a kivitelezés során pedig nagy szakértelmet és figyelmet igényelnek, mind a kút üzemeltetője, mind a méréseket végzők részéről, ezért az árajánlat elfogadásakor kérjük, jelöljék meg azt a szakemberüket, aki részt vesz az előkészületekben és kellő kompetenciával, felelősen irányítja a mérések során a kút kezelését. Kérjük, közöljék e személy elérhetőségét, hogy a mérést végző szakembereink időben felvehessék vele a kapcsolatot. A felkészülés érdekében, kérjük addig is küldjenek digitális fotót a kútfejről és a kút környezetéről!

A mérések szakszerű elvégzéséhez megfelelő kútfejre van szükség, aminek kialakítását egyeztetni kell a kút üzemeltetőjével!

A méréseket bármely egyeztetett időpontban el tudjuk kezdeni, várható időtartamuk: 2-3 nap.

Hétfőigére rendelt vizsgálatok esetén felárat számítunk fel a kivonulási és a mérési árra:

- éjszaka, illetve szombaton: 10%
- vasárnap: 15%

Az ajánlat a kiadástól számított 3 hónapig érvényes.

Amennyiben megrendeli a vizsgálatokat, kérjük, tételesen jelölje meg, mely munkákat kívánja elvégeztetni!

Budapest, 2019. december 12.

Üdvözlettel:



Szongoth Gábor
ügyvezető
földtani szakértő
(általános földtan, geofizika,
geotermikus energia szakterület)

Eladó

AGRI-MACH Kft.
 6000 Kecskemét, Kísfái tanya 200/a
 Telefon: 76/506-330 Fax: 76/506-331
 E-mail: info@agri-mach.hu
 Bank: MKB
 Bankszámla: **10300002-10622094-49020018**
 Adószám: 11578574-2-03

Vevő

Horváth János e.v.
 8693 Lengyeltóti, Tamás Áron utca 7.
 Telefon: 85/330006,30/9596221
 E-mail: kultfuromester@gmail.com
 Adószám: 50961371-2-34

Kapcsolattartó neve: Horváth János
 Mobil: Email: hjanos61@t-online.hu

Kelt	Lejárat	Fizetési mód	Bizonylatszám 2.	Bizonylatszám
2019.12.16.	2020.01.15.	átutalás		VA-2019/00468

S.sz.	Cikkszám	Jegyzékszám	Vonalkód	Mennyiség	M.E.	Egységár	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	Határidő
1	001048			1,00	db	724 080,00	27%	724 080,00	919 581,60	
	BÚVÁRMOTOR 6 FRANKLIN HI90-11-380/415-50-W									
2	000108			1,00	db	404 040,00	27%	404 040,00	513 130,80	
	PUMPATEST 6 AMP SI280-17									
3	001182			1,00	db	70 000,00	27%	70 000,00	88 900,00	
	MELEGVIZES KÁBELTOLDÁS									
4	001085			110,00	m	2 420,00	27%	266 200,00	338 074,00	
	ERŐÁTVITELI KÁBEL 4X6 0,6/1KV									
5	001155			1,00	db	65 000,00	27%	65 000,00	82 550,00	
	PP2/T SZIVATTYÚVÉDŐ MODUL									

Összesen nettó (Ft): **1 529 320**
 Összesen ÁFA (Ft): **412 916**
 Összesen bruttó (Ft): **1 942 236**

Összesen: 1 942 236 Ft

azaz egymillió-kilencszáznegyvenkettőezer-kettőszázharminchat Magyar forint







OO HUAWEI Mate 10 Pro
MISKI EIPA OIWA PAMBA

ÁRAJÁNLAT

Arajánlat adó neve: **Élményjáték kft**
Arajánlat adó székhelye: **2220 Vecsés Dózsa György út 86**
Arajánlat adó adószáma: **23181551-2-13**


Ajánlatkérő neve: **Galerius Élményfürdő és Wellness Központ**
Ajánlatkérő székhelye: **8600 Siófok, Szent László u. 183.**
Ajánlatkérő adószáma/adóazonosító jele:

Tétel megnevezése	Tétel rövid leírása (műszaki paraméterek)	mennyiség	mérték - egység db	nettó	áfa	bruttó
Beltéri Játsszóház	Két szintes labirintus (24,4m2 alapterületű) helyszínrre szállítva, beépítve, akadályokkal. Terv a melléklet része. A labirintus mérete: 4.5m*4.8m magassága 2.5m.	1		4.392.000.Ft	1.185.840.Ft	5.577.840.Ft
						5.577.840.Ft


Az árak HUF értendők.
Az ajánlat 2020. 10. 01. ig érvényes
Gyártási idő 10-12 hét.
Kelt: Vecsés, 2020. 01. 05.


ÉLMÉNYJÁTÉK KFT.
2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 86.
Adószám: 23181551-2-13
.....
árajánlat adó aláírása

FÖLDSZINT



EMELET



ÉLMÉNYJÁTÉK KFT.
2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 86.
Adószám: 23181551-2-13

BEKÉRJÜNK TÖLDÖN
A JÁRTÓKÖZŐK RÉNDI
1. A SZÉKSZÉNYEK ELŐLÉNYI KÉRDÉSÉRE
2. A KÖZÖSSÉGI SZÉKSZÉNYEK ELŐLÉNYI
KÉRDÉSÉRE
3. ÉTKEZÉSI PÉNZMÉRÉS ÉS JÁRTÓKÖZŐKÉRE
4. KÖZÖSSÉGI SZÉKSZÉNYEK ÉS JÁRTÓKÖZŐKÉRE
ÉS A BEKÉRJÜNK TÖLDÖN BEKÉRJÜNK TÖLDÖN





© MATEUSZ POKOŃ
A JAKO ŻOŁĄDZ PIERDŁE
1. A JAKO ŻOŁĄDZ PIERDŁE - KRAJOWY KLASYCZNY TORWARSKI
KUBIEC
2. A JAKO ŻOŁĄDZ PIERDŁE - KRAJOWY KLASYCZNY TORWARSKI
KUBIEC
3. CIELE I WYKONANIE I. A JAKO ŻOŁĄDZ PIERDŁE
4. CIELE I WYKONANIE I. A JAKO ŻOŁĄDZ PIERDŁE
5. CIELE I WYKONANIE I. A JAKO ŻOŁĄDZ PIERDŁE













3. melléklet

Árajánlat

Tisztelt Vigh László!

A Galerius fürdőben kialakítandó padokra az alábbi árajánlatot készítem:

Helyszín: Galerius fürdő Siófok

Kivitelezés időpontja: 2020 év folyamán.

Padok anyaga: 10 cm-es tömör gránit Brown Star anyag.

Padok formája a megbeszéltek szerint.

Padok mérete: 340 cm hosszú, 55 cm magas, 45 cm széles.

A munka folyamata a padok felállítása a fürdő területén.

Padok ára: 430.000.- Ft. + Áfa / db. (546.100.- Ft. áfásan.)

5 db. pad ára: 2.150.000.- Ft.+ Áfa

Összesen: 2.730.500.- Ft. azaz Kettőmillió hétszázharmincezer ötszáz forint.

Bábonymegyer, 2020. január 3.


Tisztelettel: Baranyai Péter sírköves

Baranyai Péter sírköves 8658 Bábonymegyer Szent. I u 83.

Tel: 06-30-292-1432











**SW-IT-400 Smart – INFORMÁCIÓS TERMINÁL
VEZÉRLŐK**

v. 1.0 | Utolsó frissítés: 2015.03.23.

Általános információk

Az **SW-IT-400 Smart** érintőképernyős kijelzővel és beépített proximity olvasóval rendelkező eszköz. A SEAWING Kft. rendszereiben (fürdő, fitness, hotel alkalmazások) elsősorban egyedi személyazonosítók információinak megjelenítésére, pl.: érvényességi idő, öltözőszekrényszám, bérlet felhasználható kerete, valamint szolgáltatások igénybevételének jelzésére használható, de értékesítési pont PC-jeként is szolgálhat.

Mivel az információs terminál beépített olvasója az **SW-MP-400 RFID** olvasó, ezért a proximity azonosító eszközökön tárolt adatok védelmét a ma ismert legmagasabb technikai szinten biztosítja.

**Tulajdonságok**


- ✓ az információs terminál korszerű, a számítógép és a monitor tulajdonságait egyszerre hordozó panel PC, melyen LINUX operációs rendszer fut
- ✓ a monitor korszerű érintőképernyős, nem szükséges billentyűzet vagy egér a programok kezeléséhez
- ✓ a készülék kapacitása lehetővé teszi, hogy a rendszerprogramok mellett egyedi alkalmazások is futtathatók (reklámok, felhívások megjelenítése, interaktív térkép, stb.)
- ✓ a proximity olvasón bemutatott személyazonosító hatására a készüléken futó alkalmazás meghatározott menüpontjai indíthatók (pl.: szolgáltatás lefoglalása, információ megjelenítés, stb.)
- ✓ a készülék burkolata műanyagból készült
- ✓ külön kérésre vízmentes (IP64) kivitelben is szállítjuk

**SW-IT-400 Smart – INFORMÁCIÓS TERMINÁL
VEZÉRLŐK**


v. 1.0 | Utolsó frissítés: 2015.03.23.

Műszaki adatok

	SW-IT-400
Méret (HxMxSZ)	235mm x 205mm x 43mm
Súly	0,75 kg
Tápfeszültség	12VDC
Adapter Output	12VDC
Fogyasztás	5W
Monitor	LCD érintőképernyő
Monitor felbontása	800x480px
Kontrasztarány	400:1
Processzor	Samsung S3C2440 400 MHz
RAM	min. 64MB
LED kijelző	1x Power On/OFF LED
IP védettség	Igény esetén IP64
Szín	fekete
Működési környezet	0°C~50°C

Műszaki rajz


SEAWING Kft.
8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5.
tel.: +36 22 510 170 • fax: +36 22 510 171
sales@seawing.hu • www.seawing.hu



Eladó		Vevő	
Név:	ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	Név:	Balaton-parti Kft. Siotour Ágazat
Cím:	Székesfehérvár, Palánkai út 5. 8000 Magyarország	Cím:	Siófok, Petőfi sétány 3. 8600
Tel./FAX:	+3622510170 / +3622510171	Adószám:	10714254-2-14
email:	sales.seawing@assaabloy.com	Számlaszám:	
		Tel./FAX:	+36 84 506 580 /
Ügyintéző:	Hegy Zsolt	Ügyintéző:	Balogh Renáta
Telefon:	06-22-510-170	Telefon:	+36 84 506 580
email cím:	Zsolt.Hegy@assaabloy.com	email cím:	sales@galerius-furdo.hu
		Szállítási cím : 8600 Siófok Szent László u. 183.	
Vevő hivatkozási szám:	Galerius	Fizetés módja:	Átutalás 15 nap
		Rész szállítás megengedett:	Rész számlázás megengedett:

No	Cikkszám, VTSZ/SZJ / Áru megnevezés	Mennyiség	M.E.	Egységár	Kedvezmény	Nettó érték
1.,	01AVEZA0411 Belső értékesítési pontra, falra szerelve SW-IT-401-Smart Inf. terminál, HiTag2	1.0	db	167 000.00	16 700.00	150 300.00
2.,	02TAP0SW220 Állmennyezet fölé PWS-12-20 tápegység 12V 2A	1.0	db	23 650.00	2 365.00	21 285.00
3.,	02TAPAKK207 Akk□-7; 7Ah 12V akk□, SW-1	1.0	db	4 900.00	490.00	4 410.00
4.,	55TFT000450 <small>A képernyőn megjelenő emoji-kkal a vendég jelezni tudja, hogy elégedettek a kiszolgálással, és lehetőség nyílik egy összeg kiválasztására arra vonatkozóan, hogy mennyi borraalót kíván adni a kollegának.</small> szf_Program fejlesztés	1.0	db	560 000.00	0.00	560 000.00
5.,	55TEL000120 szt_Telepítési díj	1.0	db	64 000.00	0.00	64 000.00
6.,	55TEL000470 szt_Érintésvédelmi mérés	1.0	db	10 000.00	0.00	10 000.00
7.,	55TFT000550 szv_Program telepítés, paraméterezés	4.0	óra	12 000.00	0.00	48 000.00
8.,	55VEV000600 Szfvár-Siófok-Szfvár szv_Kiszállási díj	2.0	db	16 800.00	0.00	33 600.00

Összesen nettó: 891 595.00 HUF

Végösszeg (ÁFA-s) bruttó: 1 132 325.65 HUF

Megjegyzés :

Siófoki Galerius Fürdőben a belső értékesítési pontokon (mivel nincs lehetőség a készpénzes fizetésre), borraaló adási lehetőség a vendégeknek egy érintőképernyős terminálon keresztül. A képernyőn megjelenő emoji-kkal a vendég jelezni tudja, hogy elégedettek a kiszolgálással, és lehetőség nyílik egy összeg kiválasztására arra vonatkozóan, hogy mennyi borraalót kíván adni a kollegának.

Jelen előzetes árajánlat műszaki tartalma a megrendelés előtt, helyszíni felmérés során pontosításra kerülhet. A helyszíni felmérés eredményének függvényében a vállalási ár módosulhat! Az erősáramú tápellátás, erős-, és gyengeáramú kábelezés, védőcsövezés, működő Ethernet hálózat kiépítése, a megrendelő feladata!

Telepítés egy közösen egyeztetett időpontban, normál munkaidőben (8-16:30), és hétköznap (H-P).

Munkaidőn túli munkavégzés esetén másfélszeres, szabad- és munkaszüneti napokon végzett munkák esetén pedig a megadott díjak kétszeresével kell számolni!

Az ajánlatban szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Megrendelés esetén várható szállítási határidő: 30 nap.

Ájánlatunk 30 napig érvényes!

Dátum: 2019/06/06 10:35:28

Hegy Zsolt

5. melléklet

JEGYZŐKÖNYV

ref: Siófok Galerius 1. sz. felvonó

Tárgy: Siófoki Galerius Fürdő „1. számú vendég” személyfelvonójának átvizsgálása, állapotfelmérése

Megrendelő: Balaton-Parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
(8600 Siófok, Petőfi sétány 3. (adószám: 10714254-2-14))

Tárgyi felvonó adatai:

Kormányhivatali nyilvántartási száma:	24-0645
Beépítés helye:	8600 Siófok, Szent László u. 183.
Épületen belüli elnevezése:	„VENDÉG 1. felvonó”
Gyártmánya:	KONE MonoSpace
Típusa:	gépház nélküli személyfelvonó
Üzembe helyezés időpontja:	2006
Terhelhetőség:	630 kg
Névleges sebesség:	1 m/s
Beszállóhelyek/szintek száma:	4/4
Emelési magasság:	6,93 m

Üzemeltető/Tulajdonos (Balaton-Parti Kft.) felkérésére a felvonó állapotának felmérése a mai napon megtörtént.

Megállapítások:

Általánosan: A berendezés a 2006. évi telepítése-és üzembe helyezése óta folyamatos, nagymértékű víz, pára- és vegyszerterhelésnek van kitéve, ami a folyamatos, szakszerű karbantartás ellenére is a berendezés súlyos elhasználódását eredményezte!

Fülke:

Legszembetűnőbb probléma, hogy a fülkébe lépve a törött kőburkolat repedései között rozsdás víz tör fel, ami a fülke padozat és a fellazult kőburkolat között pang, a felvonó használata során folyamatos utánpótlást kapva. A vízterhelés hatására a fülke komplett padozata valamint vázszerkezete, továbbá oldalfalainak alsó része elkorrodált!

Oldalfalak:

A nagyfokú korrózió eredményeként az fülkeoldalfalak alsó részét több ponton már csak a szinterezett festékréteg tartja a helyén, ami az oldalfalak esetleges oldalirányú terhelése hatására az oldalpanel kiszakadását okozhatja!

Padozat:

A páratерhelés hatására korábban a fülke fém-padozata elkorrodált, ennek következtében a kőpadlóburkolat elvált a fém padozattól. A kőburkolat a megszűnt alátámasztás miatt összetört, így a víz tartósan bejutott a kőburkolat és a padozat közé. Az évek során a korrózió olyan mértékben károsította a fülke váz- és tartószerkezetét, hogy a fülke padozat megrogyott. A padlórendszer nem javítható, ismételt kőburkolat lerakása csak a padozat teljes cseréjét követően lehetséges!

Fülkei küszöb felfogatások:

A padozat korróziója kihatással van a mechanikusan hozzá kapcsolódó fülkei küszöbök felfogatásának állapotára is. A fülkei küszöbök tartószerkezetének korróziója, károsodása miatt az elmúlt évben a küszöbök alátámasztása már az üzemszerű használat során fellépő normál terhelést (fürdővendégek súlyát) sem bírta el, ennek hatására a fülke mindkét oldali küszöbe lehajlott. A küszöb- és az aknaajtók szerelvénye között előírt biztonsági távolságok ezáltal nagymértékben lecsökkentek, annyira, hogy a küszöbök menet közben helyenként beleütköztek az aknaajtók biztonsági zár görgőibe. A fenti problémán túlmenően nagy gondot jelenthet, hogy a küszöbtartó részleges leszakadása vagy elmozdulása esetén akár 8-10 cm széles sáv is keletkezhet a fülke és az aknaajtó között, ezzel jelentős balesetveszélyt idézve elő.

2019. év elején mindkét oldali küszöb tartószerkezeténél soron kívüli, azonnali javítás vált szükségessé, de ezek a javítások mindenképpen ideiglenesnek tekintendők! Végleges, hosszú távú megoldást kizárólag a küszöbrendszer komplett cseréje jelenthet!

Ajtók:

A rendszeres páralecsapódás hatására a fülke- és aknaajtók felfüggesztések elhasználódtak, a függesztő görgők, szinkrongörgők, szinkron kötelek elkorrodáltak. Az ajtók alsó megvezető csúszóbetét tartóprofilja rozsdásak, az ajtók alsó megvezetése nem biztonságos, nagyobb erőhatás esetén az ajtócsúszók kiakadhatnak a küszöbből.

A fülkeajtók alsó részén jelentős mértékű (valószínűleg takarítógép általi) erőhatásból adódó sérülések láthatók, melynek hatására a szálciszolt korlemez ajtólapok behorpadtak, deformálódtak. A lapok nem javíthatóak, cseréjük javasolt.

Hajtómű, fékrendszer

A párás környezet hatására a hajtómotor egyes részein, továbbá a fékrendszer kulcsfontosságú egységein (féktárcsán, nyomórugókon stb.) jelentős mértékű korrózió látható, ami jelenleg még nem veszélyezteti a felvonó biztonságos üzemét; de figyelembe véve a berendezés életkorát is, a fékrendszer mielőbbi cseréjét teszi szükségessé.

Hajtótárcsa, függesztőkötelek

A hajtótárcsa hornyaiban, a függesztőkötelek eltérő feszességéből adódó, egyenlőtlen horonykopás látható. A horonykopás jelenleg kismértékű, de a kötelek (horonykopásból származó) eltérő kerületi sebessége miatt várható a hajtótárcsa állapotának romlása, ezért a hajtótárcsa cseréjére fel kell készülni. Mivel a hajtótárcsa és a függesztőkötelek egy hajtóelem-párt alkotnak, a hajtótárcsa cseréjével egy időben a függesztőkötelek cseréjét is kötelezően el kell végezni.

Vezérlés, nyomógombok

A legfelső szintű aknaajtóban kialakított mentő- és vezérlősávban, a páratelhelés miatt a vészfék és annak biztosító lemeze valamint visszahúzó rugója erősen korrodált. Korrózió látható a hajtómű felé elvezetett vészfék működtető bowdenen is. A párás környezet miatt a fülke- és a mentősáv közötti telefonrendszer kontakthibás, működése bizonytalan, nem megbízható.

Mind a külső hívógombok, mind a fülkei nyomógombok rendszeres cseréjére szorulnak, a fülketabló ajtózáró gombja jelenleg is bizonytalanul működik.

A fülke belső világítása hiányos, néhány spot-izzó a korrodált izzókeret miatt nem cserélhető. A világítási rendszer és az álmennyezet teljes felújítása, esetleg cseréje szükséges.

Aknasüllyeszték szerelvényei

A felvonóaknában lecsapódó pára, valamint a fülke sérült padlószerkezetén áttörő és lecsöpögő víz miatt az aknasüllyeszték szerelvényei (alsó vezetősín tagok, vezetősín gyámok, sebességhatároló feszítőszűnya) jelentős vízterhelést kaptak, az egységeket korrózió ellen sürgősen le kell ápolni!

Tekintettel arra, hogy a felvonó gépház nélküli kivitelű, a vezetősínek és szerelvényeik teherhordó elemek, ezeken nyugszik a felvonórendszer teljes súlya, ezért az alsó vezetősín-tagokat szükség esetén cserélni kell!


Összegzés

A berendezés a rendszeres és nagymértékű pára- és vízterhelés miatt rendkívüli mértékben elhasználódott! A fentiekben részletezett észrevételek egy része még csak esztétikai, viszont **túlnyomó része már most is a berendezés üzembiztonságát veszélyeztető hiányosság, amelyek rövid időn belül biztonsági kockázatot jelentenek!**

Fontos tudni, hogy amennyiben az „üzembiztonságot veszélyeztető” hiba a „biztonságos üzemet veszélyeztető” hibává alakul, úgy a felvonót a 146/2014 (V.5) Kormányrendelet alapján azonnal le kell állítani és ki kell kapcsolni!

Jelen vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a felvonó rövid időn belüli nagy felújítása, esetleges cseréje szükséges! A javítási munkákat mielőbb el kell végezni a balesetveszély kialakulásának elkerülése érdekében, valamint szem előtt tartva, hogy a felvonó javításának időtartamára történő leállítása ne kényszerű, hanem ütemezhető legyen!

Kelt.: Siófok. 2020.01.02.



Kis Ernő
felvonóellenőr
Eng.sz.: F/00038/2015

Kis Ernő
felvonóellenőr

Eng. szám: F/00038/2015

JEGYZŐKÖNYV

ref: Siófok Galerius személyzeti felvonó

Tárgy: Siófoki Galerius Fürdő „személyzeti” személyfelvonójának átvizsgálása, állapotfelmérése

Megrendelő: Balaton-Parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
(8600 Siófok, Petőfi sétány 3. (adószám: 10714254-2-14))

Tárgyi felvonó adatai:

Kormányhivatali nyilvántartási száma:	24-0646
Beépítés helye:	8600 Siófok, Szent László u. 183.
Épületen belüli elnevezése:	„SZEMÉLYZETI felvonó”
Gyártmánya:	KONE MonoSpace
Típusa:	gépház nélküli személyfelvonó
Üzembe helyezés időpontja:	2006
Terhelhetőség:	630 kg
Névleges sebesség:	1 m/s
Beszállóhelyek/szintek száma:	4/4
Emelési magasság:	9,305 m

Üzemeltető/Tulajdonos (Balaton-Parti Kft.) felkérésére a felvonó állapotának felmérése a mai napon megtörtént.

Megállapítások:

Általános: A berendezés a 2006. évi telepítése-és üzembe helyezése óta folyamatosan üzemeltetett, karbantartás szakszerű rendszeres, állapota életkorának megfelelő.

Ajtók:

Az ajtólapokon sérülés nem látható. Az ajtókon az életkornak megfelelő kopó- mozgó alkatrészek elhasználódása tapasztalható:

- Az akna-és fülkeajtó alsó megvezető csúszóbetétek elkoptak, cseréjük szükséges
- Az összes ajtó függesztő görgőjének, szinkrongörgőjének és szinkronkötelének cseréje javasolt

Hajtómű, fékrendszer

A fékrendszer állapota jelenleg megfelelő, de életkora miatt a felújítására fel kell készülni.

Hajtótárcsa, függesztőkötelek

A hajtótárcsa- és a függesztőkötelek állapota jelenleg rendben van, a hajtóképesség megfelelő.

Vezérlés, nyomógombok

A vészmentő és vezérlősáv, valamint a nyomógombok állapota jelenleg megfelelő.

Aknasüllyeszték szerelvényei

Az aknasüllyeszték szerelvényei jelenleg korróziómentesek és rendben üzemelnek.

Összegzés

Az ajtók felfüggesztésének és alsó megvezetésének felújítását ütemezni kell. A fékrendszer felújítására fel kell készülni. A berendezés karbantartása rendszeres és szakszerű, állapota életkorának megfelelő.

Kelt.: Siófok. 2020.01.02.


Kis Ernő
felvonóellenőr
Eng.sz.: F/00038/2015

Kis Ernő
felvonóellenőr

Eng. szám: F/00038/2015

6 melléklet

wilo

Eladási Ajánlat

Oldal 1

Galerius Élményfürdő és Wellness
Központ
Siófok
Szent László u. 183.
8600
Magyarország

WILO Magyarország Kft.
Törökbálint
Torbágy u. 14.
2045

Ügyintéző: Vigh László
Tel: +3684506580
E-Mail: muszak@galerius-furdo.hu
Számlázási vevőszám:

Bizonylatdátum: 20.01.03

Ajánlatszám: VA2020/00016

Ajánlat készítő: Kirsching Gábor
Tel: +36 30 6555098
Weboldal: www.wilo.hu
E-Mail: gabor.kirsching@wilo.com
Adószám: 10557905-2-13
IBAN: HU70 1091 8001 0000 0005 0621
SWIFT Code: BACXHUHB
Bank: UniCredit Bank Zrt.
Számlaszám: 10918001-00000005-06210020

Tárgy:

Tisztelt Vigh László!

Köszönjük megtisztelő ajánlatkérését, amelyre az alábbiakban adunk ajánlatot:

Pos.	Alkalmazás/Jel	Szám	Megnevezés	Q	H	M.	ME.	Egységár	Összeg
		2120777	IL80/270-5,5/4-IE3			1	DB	633 487	633 487
		2120788	IL100/250-7,5/4-IE3			1	DB	743 188	743 188
		2120766	IL65/220-3/4-IE3			1	DB	489 653	489 653
		2120786	IL100/220-5,5/4-IE3			1	DB	660 212	660 212
		2121084	BL50/200-2,2/4-IE3			1	DB	478 659	478 659

Összesen ÁFA nélkül HUF 3 005 199

Ajánlatunkat, az Önök ajánlatkérésében megnevezett igények szerint állítottuk össze.

-Áraink az ajánlati árak a listaárakból kalkulált ÁFA nélküli árak, melyek 90 napig érvényesek.

Vásárlás esetén az Önök által kiválasztott nagykereskedővel egyeztetés szükséges.

-A szállítási határidő a kereskedő visszaigazolása szerint.

-A garanciaidő 2 naptári év, amely a garancia lejáratá előtt megkötött karbantartási szerződéssel, legfeljebb 5 naptári évre meghosszabbítható.

-Teljesítés: a vevőnek a kiválasztott nagykereskedővel történő egyeztetése szerint.

-A műszaki módosítások, javítások, valamint a gyártmányprogram változásának jogát fenntartjuk.

Üdvözléssel: Kirsching Gábor
gépészmérnök

Elérhetőségek:
T +36 23 889 500
F +36 23 889 599

Céggjegyzékszám:
13-09-106564
Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Tárgy: FW: Informatív ajánlat

Feladó: Tatai Róbert - Reál Prizma Kft <tatai.robort@realprizma.hu>

Dátum: 2020. 01. 03. 10:49

Címzett: 'Vigh László' <muszak@galerius-furdo.hu>

From: Tatai Róbert - Reál Prizma Kft [mailto:tatai.robort@realprizma.hu]

Sent: Wednesday, December 4, 2019 7:59 AM

To: 'Vigh László'

Subject: Informatív ajánlat

Kedves Lacil

Kérésedre küldöm az informatív ajánlatot a vegyszeradagoló berendezések cseréjére.

Az ár nettó ár, és nem tartalmazza a telepítés és üzembe helyezés költségeit. Ennek díja kb.: 2 000 000,-Ft+ÁFA

Központi egység	DXCAW06100PSEN	1	890 900,-Ft
M-modul	DXMAMWOSDE01	10	2 930 000,-Ft
A-modul	DXMAAW200001	10	2 790 000,-Ft
N-modul	DXMANW200001	5	631 000,-Ft
klórszonda CLE 3.1-CAN-10 ppm	1023426	10	6 952 000,-Ft
PHES-112-SE pH szonda	150702	10	310 000,-Ft
RHES-Pt-SE redox szonda	150703	10	330 000,-Ft
szondakábel 2m SN6 szabadvéggel	1024106	20	370 000,-Ft
szondatartó armatúra	DGMA321T000	10	2 417 600,-Ft
pH/fertőtlenítőszer adagolószivattyú (lábszeleppel, adagolószeleppel, vezérlőkábellel, multiszeleppel)		30	3 676 200,-Ft
Összesen:			21 297 700,- Ft+ÁFA

Kérdés esetén készséggel állok rendelkezésedre.

Üdvözlettel:

Tatai Róbert

műszaki vezető


Reál Prizma Kft

9012 Győr Lankás út 1/a

E- mail: realprizma@realprizma.hu

Tel: +36-70-413-22-75





TERMOPLAST

Műanyagfeldolgozó KKT.

H-7630 Pécs, Nagyhídi u. 24.

Tel: +36 72 525 058, Fax: +36 72 532 955

www.TERMOPLAST.hu

gabor.siklosi@termoplast.hu


Levelezési cím: 7612 Pécs, Pf.: 51.

ISO 9001




QM HU 1 14 316 11


www.ecomcert.org




20 cm-es flexibilis uszodarács



20cm-es sarokelem



25cm-es sarokelem



TERMOPLAST

Műanyagfeldolgozó KKT.
H-7630 Pécs, Nagyhídi u. 24.
Tel: +36 72 525 058, Fax: +36 72 532 955
www.TERMOPLAST.hu
gabor.siklosi@termoplast.hu
Levelezési cím: 7612 Pécs, Pf.: 51.



Uszodarács árlista

FIX uszodarácsok:


Uszodarács 15 cm	90 Ft + ÁFA / db;	3.960Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 20 cm	95 Ft + ÁFA / db;	4.180 Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 25 cm	100 Ft + ÁFA / db;	4.400 Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 30 cm	105 Ft + ÁFA / db;	4.620 Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 31 cm	118 Ft + ÁFA / db;	5.192 Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 33 cm	122 Ft + ÁFA / db;	5.368 Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 35 cm	135 Ft + ÁFA / db;	5.940 Ft + ÁFA / fm

FLEXIBILIS uszodarácsok - 50 fm feletti rendelés esetén:

Uszodarács 15 cm	100 Ft + ÁFA / db;	4.400 Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 20 cm	105 Ft + ÁFA / db;	4.620 Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 25 cm	110 Ft + ÁFA / db;	4.840 Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 30 cm	115 Ft + ÁFA / db;	5.060 Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 31 cm	128 Ft + ÁFA / db;	5.632 Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 33 cm	132 Ft + ÁFA / db;	5.808 Ft + ÁFA / fm
Uszodarács 35 cm	148 Ft + ÁFA / db;	6.512 Ft + ÁFA / fm

Uszodarács sarokelem 20 cm x 20 cm 5.400 Ft + ÁFA / db

Uszodarács sarokelem 25 cm x 25 cm 5.400 Ft + ÁFA / db



TERMOPLAST

Műanyagfeldolgozó KKT.

H-7630 Pécs, Nagyhídi u. 24.

Tel: +36 72 525 058, Fax: +36 72 532 955

www.TERMOPLAST.hu

gabor.siklosi@termoplast.hu


Levelezési cím: 7612 Pécs, Pf.: 51.

ISO 9001



QM HU 1 14 316 11

www.ecomcert.org



Méret	A	B	C	D	Z	Darab/méter	Rádiusz
15 cm	147	15	24	25,5	3	44	
15 cm flexibilis	147	15		25,5	1	44	R belső 350 mm
							R külső 450mm
20 cm	197	15	24	25,5	5	44	
20 cm flexibilis	197	15	24	25,5	1	44	R belső 350mm
							R külső 500mm
25 cm	246	15	24	25,5	6	44	
25 cm flexibilis	246	15	24	25,5	2	44	R belső 350mm
							R külső 550mm
30 cm	296	15	24	25,5	6	44	
30 cm flexibilis	296	15	24	25,5	2	44	R belső 350 mm
							R külső 600 mm
33 cm	326	15	24	25,5	6	44	
20×20 cm Sarok	196×196	15	24	25,5	5	-	
25×25 cm Sarok	246×246	15	24	25,5	6	-	

Méret = névleges hossz cm-ben.

A = a test tényleges hosszmérete mm-ben.

B = a test szélessége mm-ben.

C = a test gerincmagassága mm-ben.


D = a test magassága a csúszásgátló fogazattal mm-ben.

Z = illesztő csapok száma db/test




TERMOPLAST


Műanyagfeldolgozó KKT.
H-7630 Pécs, Nagyhídi u. 24.
Tel: +36 72 525 058, Fax: +36 72 532 955
www.TERMOPLAST.hu
gabor.siklosi@termoplast.hu
Levelezési cím: 7612 Pécs, Pf.: 51.



A rácsokat ragasztás nélkül kell illeszteni egymással. A megfelelően méretezett visszafolyó vályú, és pontosan megválasztott darabszám, elegendő stabilitást biztosít a rácsnak, annak semmiféle ragasztása, kötése nem szükséges.



25cm-es uszodarács



30cm-es uszodarács



TERMOPLAST

Műanyagfeldolgozó KKT.

H-7630 Pécs, Nagyhídi u. 24.

Tel: +36 72 525 058, Fax: +36 72 532 955

www.TERMOPLAST.hu

gabor.siklosi@termoplast.hu

Levelezési cím: 7612 Pécs, Pf.: 51.

ISO 9001



QM HU 1 14 316 11

www.ecomcert.org

Uszodarács termékismertető


Cégünk a Termoplast Kkt. 1986-ban az országban elsőként kezdte meg korszerű uszodarácsok gyártását. Az elmúlt 32 év tapasztalata, a 22 éve bevezetett ISO 9001 minőségügyi szabvány szerint végzett tevékenységünk, biztosítják, hogy termékeink mindenkor a rájuk vonatkozó külső és belső szabályozásoknak megfelelő minőséget képviseljenek.

Termékeink alapanyaga polipropilén kopolimer (PP-K), a szükséges színező anyaggal és UV stabilizátorral keverve. Az alap- és az adalék anyagok minden esetben biztosítják a termékre vonatkozó mechanikai, kémiai megfelelőséget, melynek igazolására rendelkezésünkre állnak a rájuk vonatkozó műszaki és biztonsági dokumentációk, minőségi bizonyítványok.


Termékeink gyártott alapszíne FEHÉR (RAL 9003), természetesen lehetőség van egyedi színek gyártására. Ez történhet meglévő színskáláról választott színnel (ebben az esetben a gyártási felár + 10%), vagy egyedi, beállított színnel (pl. burkolóanyaghoz, berendezési tárgyakhoz, stb. igazítva), ez esetben a termék ára egyedi eljárást követően kerül megállapításra. Termékeink meghatározott mennyiségben raktáron tároltak, melyekre normál felhasználás mellett, garanciát vállalunk.

Referenciáink, teljesség nélkül: Bükki Gyógyszálló és Fürdő, Szegedi uszoda, Csillaghegyi Strand, Nagyatádi Fürdő és uszoda, Harkányi Gyógy- és strandfürdő, Nyíregyháza strandfürdő, ezen kívül sok-sok gyógy- és strandfürdő használja teljes megalégedettséggel termékeinket.


Érvényes lista árainkról minden esetben felvilágosítással szolgálunk fenti elérhetőségeinken. Következő oldalon termékeink műszaki paramétereit tüntettük fel.



15cm-es uszodarács



20cm-es uszodarács



25 cm-es flexibilis uszodarács









Dátum:	2019. december 2.
Címzett:	Balaton-Parti Kft. – Ványi András részére
Tárgy:	Árajánlat
Hiv. szám:	AK-5917-1 fülke mögötti

Tisztelt Ványi úr!

Telefonon történt megbeszélésünkre hivatkozva küldöm ajánlatunkat.

ISUZU P75H 3.0 Euro VI járóképes alváz, fülke mögötti hidraulikus daru és három oldalra billenő plató felépítmény:

Típus:	P75H alváz szimpla kabin	Hengerűrtartalom:	2 999 cm ³ Euro VI
Évjárat:	2019/2020	Maximális teljesítmény:	110 kW/150 LE
Tengelytáv	3 365 mm	Maximális nyomaték:	375 Nm
Kivitel:	Alváz	Üzemanyag:	diesel
Szín:	Fehér	Alváz súly:	2 620 kg
Felépítmény hosszúság:	4 275/4 590 mm	Össztömeg:	7 500 kg
Kabinszélesség:	2 040 mm	Vontatható tömeg:	3 500 kg
Motor típusa:	ISUZU 4JJ1E6N		

Alapfelszereltség:

- EGR-DPD
- SCR Ad-Blue-val
- Multifunkciós kijelző
- Kipufogófék
- Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
- Tolatást jelző hang
- Indításgátló
- Rugós ülés
- CD/USB/MP3 rádió
- Állítható magasságú fényszóró
- Nappali menetfény
- Elektromos ablak
- Sebességkorlátozó
- Állítható kormány
- ABS, ESC, ASR, LDWS sávelhagyás jelző
- AEBS, aktív vészfékező rendszer
- Távirányítás központi zár
- **OBD-D kivitel**
- **4.0 Smart tachográf**

Billenőplató műszaki leírás:

Külső méretek: 3 800 x 2 300 x 500 mm

- acél segédalváz és billenőváz, fényezett kivitelben,
- 500 mm magas fényezett acél oldalfalak osztatlan kivitelben,
- 3,5 mm vastag fényezett acéllemez padló,
- ajtók oldalt alsó, hátul alsó felső forgásponttal,
- lemezelt homlokfal fényezett kivitelben, fülke magasságban,
- fényezett acél rakoncák,
- műanyag sárvédők,

- billentéshez szükséges váltóról hajtott PTO rendszer,
- hátsó és oldal aláfutás gátló,
- tűzoltó készülék és tartó,
- kontúr jelölések,
- tachográf illesztés, hitelesítés.

F50A.23 típusú, új önrakodó daru műszaki leírás:

- FSC/M1 stabilitást ellenőrző rendszerrel,
- FX500 elektronikus túlterhelés-gátlóval,
- Extra méretű, kézzel kihúzható kitalpalóval ellátott kivitel,
- 180 o-ban kézzel felhajtható letalpaló munkahengerek,
- Két földi vezérlőhellyel ellátott kivitel,
- M.O.L. letalpalási rendszerrel,
- Letalpaló munkahengereken elhelyezett LED-es oldalvillogó,
- Nagygém szöghelyzet érzékelővel,
- Két oldalon vészleállító „STOP” gombbal felszerelve,
- Többfunkciós üzemóra számlálóval,
- Az összes hidraulika munkahenger vezérelt visszacsapó-szeleppel védett,
- A hidraulika tömlők speciális szövet és műanyagburkolatokkal ellátva,
- A daru a DIN 15018 szabványnak megfelelően lett tervezve,
- Olajtartállyal és integrált olajsűrővel felszerelve,
- Daru rögzítő csavarokkal,
- 4,38 tm emelő képességű önrakodó daru, összecukható kivitelben, 3,2 tonna teherbírású horoggal a gém végén, járműre szerelhető kivitelben.

Méret és egyéb műszaki adatok:

- a daru magassága: ~1765 mm,
- szélessége behúzott kitalpalóval: ~2060 mm,
- szélessége kitolt kitalpalóval /Extra/: ~3680 mm,
- max. kinyúlás: ~7,85 m,
- emelőképesség 7,75 m-es kinyúlásnál: ~480 kg,
- max. emelőképesség (2 m): ~2165 kg,
- max. forgatási nyomaték: ~7,6 kNm,
- forgatás: 370o,
- a daru tömege: ~700 kg.

A berendezés a CE előírásoknak megfelelő biztonsági elemekkel van felszerelve.

A berendezés megfelel a legújabb EN12999 előírásoknak.

A DARU EMELÉSI ÉRTÉKEI DINAMIKUS ÉRTÉKEK.

Számított súly a fenti felépítménnyel, acél oldalfalakkal, üzemanyag és gépkocsivezető nélkül: cca. 4 480 kg.

Ajánlati ár a fenti felépítménnyel: 54 430.-Eur+Áfa.
Egyedi forgalomba helyezési engedély, műszaki vizsgáztatás: 135 000.-Huf+Áfa.
Forgalomba helyezés költsége: 20 500.-Huf.

Klímaberendezés opció: 365 000.-Huf+Áfa.
3,5 tonnás vonóhorog opció: 168 000.-Huf+Áfa.

Szállítási határidő: alváz raktáron, felépítmény a megrendeléstől számított 8-10 héten belül.

Fizetési feltételek: megállapodás szerint.

Paritás: EXW Székesfehérvár.

Az ajánlat érvényessége: 30 nap vagy a készlet erejéig.

Bármely felmerülő kérdésben állok rendelkezésére:


Somogyi Krisztián
értékesítő


















P. melléklet



SZIRO KFT. 8611 Siófok, Asztalos u. 49.

Tel.: 84/322-225, Fax: 84/522-088, E-mail: info@sziro.hu

Adószám: 11236135-2-14 , HU 11236135

Esztergálás, marás, vésés, köszörülés,
gépkatrészek forgácsolása, CNC esztergálás, szerszámkészítés

Email: titkarsag@balaton-parti.hu

Tárgy: Árajánlat.

T.Cím!

Az alábbiakban adjuk meg az árajánlatunkat:

Strandlejáró lépcső komplett legyártása, anyagosan, 1.4301-es anyagminőségből, az átadott rajz és nagystrandon megtekintett minta alapján:

I. Ezüstpart projekt:

17 db. lépcső: 850.000 Ft/db+ÁFA.

II. Aranypart projekt:

15 db. lépcső: 850.000 Ft/db+ÁFA.

Gyártási határidő: 2019. június 15.

Siófok, 2019. 03.12.

Üdvözlettel:

Szirovatka György

06-20/9892-159





8600 Siófok, Ringló u. 12.
Telefon: 30 500-4202
www.keritesek.net
facebook: Kerítés Commando
adószám:13923547-2-14
cím: 8600 Siófok,Ringló u.12.
cégj.szám:14-09-307285

Tárgy: Árajánlat
Címzett: Balaton-Parti Kft

Tisztelt Cím!

Megbeszélésünkre hivatkozva küldöm el Önnek árajánlatomat lakatosmunka elvégzésére.

Strandlejáró lépcső komplett legyártása, anyagosan, 1.4301-es anyagminőségéből, az átadott rajz és nagystrandon megtekintett minta alapján:

- I. Ezüstpart projekt:
17 db. lépcső: 932.000 Ft/db+ÁFA.
- II. Aranypart projekt:
15 db. lépcső: 932.000 Ft/db+ÁFA.

Gyártási határidő: 2019. június 15.

Szállítási költséget az ár nem tartalmazza.

Siófok, 2019. 03.18.

Tisztelettel: Fiáth Zoltán

Vízisí Centrum Kft. 8600 Siófok Szőlősi utca 16/C.
Ügyvezető: Bakró-Nagy László
Tel.: +36 30 2109653
Email: bamboosziget@bamboosziget.hu
www.bamboosziget.hu
Vízisípályák és vízi létesítmények tervezése és gyártása

Árajánlat

Ajánlatkérő: Balaton-Parti Kft. 8600 Siófok Petőfi sétány 3.
Ajánlat tárgya: Strandlejáró lépcsők komplett legyártása 1.4301 anyagminőségéből
Gyártó: Vízisí Centrum Kft. (Székhely: 8600 Siófok Szőlősi utca 16/C., adószám: 13565516-214, cégjegyzékszám: 14-09306545, képvisel: Bakró-Nagy Lászlóné ügyvezető, kapcsolattartó: Bakró-Nagy László tel.: 06302109653, email: bamboosziget@bamboosziget.hu, számlaszám: 11743040-29901742)
Garancia: 12 hónap

Kiajánlott ár részletezése:

1. Ezüstpart projekt:

17 db strandlejáró lépcső anyag + munkadíj - 920.000 Ft + Áfa/db – össz.: 15.640.000.- Ft + ÁFA

2. Aranypart projekt:

15 db strandlejáró lépcső anyag + munkadíj - 920.000 Ft + Áfa/db – össz.: 13.800.000.- Ft + ÁFA

Mindösszesen:


29.440.000.- Ft + ÁFA

Fizetési feltételek: 50 % megrendeléskor

50 % az átadást követően 10 nappal.

Gyártási határidő: 2019. június 15.

Siófok, 2019-03-13.


Bakró-Nagy Lászlóné ügyvezető
VÍZISÍ CENTRUM KFT
8600 Siófok, Szőlősi u. 16/C.
Adószám: 13565516-2-14



