


Változat sorszáma: 1.	Változtatás dátuma: 2025.12.03.	Változtatás oka: Kiegészítések E-közmű nyilatkozatok alapján.
Tervfázis:		EGYESÍTETT TERV
		H-1046 Budapest, Ügető utca 24. Tel: (+36-1) 230-2973, Fax: (+36-1) 230-2973 E-mail: zsolc.laszlo@uttervezo.hu
Megbízó: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1.		Dátum: 2025. augusztus Tervszám: 2510
Tárgy: Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidl áruháznál		Magassági alapszint: EOMA Rajzszám: 1.
		Méretarány: -
Szakág: ÚTÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA		Főtervező: Nagy Gyula Ügyvezető: László Zsolt
Részművelet: Műszaki leírás		Tervező: Nagy Gyula Ellenőr: László Zsolt
		Szaktervező: László Erzsébet
Ez a terv a VIA-TRITA Kft. szellemi tulajdona		

Műszaki leírás**a****“ Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidl áruháznál”**

egyesített tervhez

Tartalom:

1. Bevezetés, előzmények	2
2. A jelenlegi állapot bemutatása	2
2.1 A helyszín ismertetése.....	2
2.2 Forgalmi viszonyok.....	2
3. Forgalmi vizsgálat	2
4. Kiindulási adatok.....	3
5. Tervezett állapot.....	3
5.1 Helyszínrajzi kialakítás	3
5.2 Magassági kialakítás.....	3
5.3 Keresztmetszeti kialakítás	4
6. Földmunka.....	4
7. Pályaszerkezetek	5
8. Forgalmi csomópontok, útcsatlakozások	6
9. Közművek	6
10. Közvilágítás.....	10
11. Vízvezetés	10
12. Műtárgyak	10
13. Vasúti- és egyéb pályákkal való keresztezések.....	10
14. Hófúvás elleni védelem.....	10
15. Az úttal kapcsolatos egyéb létesítmények.....	10
16. Forgalomtechnika, úttartozékok.....	10
17. Területigénybevétel.....	11
18. Környezetvédelem.....	11
19. Építés ideje alatti forgalomterelés	12
20. Egyéb megjegyzések	13
21. Munkavédelem.....	13
22. Mellékletek.....	14

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Siófok Város Önkormányzata elhatározta a Siófok Bláthy utcában; a Bláthy utca és a Lidl áruházi lejáró nyugati oldalán, csomópontjában új gyalogátkelő létesítését. A Bláthy utca, a közelben lévő Lidl áruház miatt nagy gyalogos forgalmat bonyolít. A Bláthy utcában rendkívül nagy a gépjármű forgalom. Ezek alapján a gyalogosok biztonságos átkelése érdekében szükséges a kijelölt helyen gyalogátkelő létesítése.

Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) megbízásából a VIA-TRITA Kft. készíti a **„Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidl áruháznál”** megnevezésű egyesített tervet.

2. A JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

2.1 A HELYSZÍN ISMERTETÉSE

A tervezési terület Siófok Bláthy utcában; a Bláthy utca és a Lidl lejáró nyugati oldalán, „T” csomópontjában található. A tervezési területhez legközelebb gyalogátkelőhely 5 méter távolságra, a Bláthy utca és a Lidl lejáró út csomópontjában található.

A Bláthy Ottó utca aszfalt útburkolat szélessége a tervezési területen 5,20 méter. A Lidl lehajtó aszfaltút 6,50 méter széles, kétsávos út. A bevásárló központ felé épített út kiemelt szegélyes, csatornázott útszakasz. A Bláthy utca keskenyebb útfelülete egyirányban, az északi oldala felé lejt, itt „K” szegély vezeti el a vizet. Az alárendelt lehajtó út torkolatában, a Bláthy utcával párhuzamosan meglévő gyalogátkelőhely található.

Az új gyalogos átkelőhely kiépítése adott, a háromágú csomópont délnyugati oldalán építendő ki. a Bláthy utca burkolatán átvezetve. Itt mindkét oldalon található kiépített járdacsatlakozás az útszélig, melyek térkövel épültek ki.

A területen a közelben buszmegállóhely nincs.

2.2 FORGALMI VISZONYOK

A Bláthy utca városi gyűjtőút. Gépjármű forgalma jelentős, rajta buszjárat is közlekedik. A Lidl lehajtó út egy nagyon forgalmas, áruházhoz vezető, közforgalom számára megnyitott magánút. A gépjármű forgalom miatt a gyalogos átkelés az útszakaszon veszélyes.

3. FORGALMI VIZSGÁLAT

Az építendő Siófok Város Önkormányzata a jelenlegi gépjármű és gyalogos forgalom nagysága alapján döntött kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésének szükségességéről.

Az építéssel érintett útszakasz belterületi gyűjtőút.

Tervezési osztályba sorolása: B.V.c.B, tervezési sebesség 50 km/h.

Becsült járműforgalom (csúcsóra) a Bláthy utcában, két irányban összesen: 500 J/h.

Becsült keresztező gyalogos forgalom csúcsidőben: 300 gyalogos/h.

Az e-UT 03.07.25:2022. sz. „A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése” című Ütügyi Műszaki előírás 14. ábrája alapján „e, kijelölt gyalogos átkelőhely építési beavatkozással” szükséges.

4. KIINDULÁSI ADATOK

A tervezés során az e-UT 03.01.11:2008. sz. „Közutak tervezése (KTSZ)” című Ütügyi Műszaki előírásban foglaltakat, illetve az e-UT 03.07.25:2022. sz. „A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése” című Ütügyi Műszaki előírásban foglaltakat alkalmaztuk.

Kiindulási adatokként az alábbiakat használtuk fel:

- Részletes geodéziai felmérés
- Ingatlan nyilvántartási adatok, térképek
- E-közmű adatok.

5. TERVEZETT ÁLLAPOT

5.1 HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS

A tervezett 3,00 m széles kijelölt gyalogátkelőhelyet a Bláthy utca – Lidl áruházi lehajtó út „T” csomópontjában kell megépíteni, a Bláthy utcát keresztezve, a csomópont délnyugati oldalán. Az északi oldalon a meglévő szegélyt át kell építeni, a déli oldalon pedig új útszegélyt kell építeni 3,00 m hosszon 0 cm lelépőmagasságra süllyesztett kialakítással. Emiatt mindkét meglévő járdacsatlakozást át kell építeni, kismértékű süllyesztéssel, felületük növelésével. A szegély átépítések miatt a meglévő útburkolat szélét át kell építeni a szükséges sávban, aszfalt útpályaszerkezettel.

A gyalogátkelőhelyet akadálymentes közlekedésre alkalmasan kell megépíteni. A kijelölt gyalogos átkelőhelynél a csatlakozó járdák kiemelt szegélyét a fent említett módon 0 cm lelépőmagasságra süllyesztetten kell megépíteni, a járdaburkolatok süllyesztésével. A járdaburkolatba taktilis kő elemeket kell beépíteni (60 cm széles megállító kőszél, ill. a meglévő járdahosszt figyelembe véve változó mennyiségű 40 cm széles fehér színű rávezető kőszél).

A tervezett gyalogos átkelőhely buszmegállóhelyet nem érint.

A tervezett helyszínrajzi kialakítást a „*Részletes helyszínrajz*” tervrajz mutatja be.

5.2 MAGASSÁGI KIALAKÍTÁS

A gyalogos átkelőhely szélességében a kiemelt szegélyt 0 cm lelépőmagasságra kell süllyeszteni, emiatt a csatlakozó járdaszakaszokon is kismértékben süllyeszteni szükséges. Az északi oldali térkő járdacsatlakozás esetén a meglévő járda és az út között kell átépíteni a járdacsatlakozást, mintegy 3 m hosszon. Az átépített járdaszakasz meredeksége mintegy 5% lesz.

A déli oldalon a járdacsatlakozást szélesíteni is kell a meglévő zöldterületen. Az átépítendő járdahossz 3,41 m, a járdacsatlakozás meredeksége 5%.

A gyalogos átkelőhely közúttal érintett szakaszán az útburkolat egyirányban (az északi oldal felé) esik. Az útburkolaton – a szegély átépítés miatt helyreállításokon kívül – átépítés, szőnyegezés nem szükséges a gyalogátkelő felületén.

A tervezett szinteket, esésviszonyokat a „*Részletes helyszínrajz*” és a „*Keresztszelvény – pályaszerkezet*” tervrajzok mutatják be.

5.3 KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS

A Bláthy utca útburkolat szélessége az átkelőnél 5,16 m, átépíteni nem szükséges.

A Lidl lehajtó út szélessége 6,50 m, a gyalogátkelőhely létesítése építési beavatkozással nem érinti.

A tervezett kijelölt gyalogátkelőhely szélessége 3,00 m.

A tervezett járdacsatlakozásokat – a meglévő járdacsatlakozások átépítését – a meglévő, úttal párhuzamosan húzódó járdáig kell kialakítani.

Az északi oldalon a térkő járda csatlakozás átépítése max. 3,31 m hosszon, 4,62 m szélességben szükséges.

A déli oldalon a térkő járda csatlakozás átépítése max. 3,43 m hosszon, 3,67 m szélességben szükséges.

A járdacsatlakozások esése 5,0%.

A keresztmetszeti kialakítást a „*Részletes helyszínrajz*” és a „*Keresztszelvény – pályaszerkezet*” tervrajzok mutatják be.

6. FÖLDMUNKA

Az építéssel érintett területen lévő – részben humuszos - fedőréteget le kell termelni a tervezett tükörszintig. A letermelt talajt kijelölt lerakóhelyre kell szállítani, és azt a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell tárolni.

A földmunka felső 0,50 m-es részében $\text{Trg} \geq 95 \%$ a tömörségi előírás, ezzel biztosítható, hogy a homokos kavics védőréteg tetején az eltakarás előtt az előírt a min. $E2 \geq 50$ MPa teherbírási modulus értéket biztosítani lehessen.

A tervezett tükör profilját finom földmunkával kell kialakítani, a tervezett oldalesése min. 2,5%.

A pályaszerkezet megépítése után a járdaszegély melletti helyreállítandó padkát, zöldterületet szemcsés töltésanyaggal, – $\text{Trp} \geq 90\%$ -ra tömörítve –, fel kell tölteni. A zöldterület helyreállítása 10 cm humuszterítéssel és füvesítéssel készül. A földfelület oldalesése kifelé 5,0 %-os legyen. A termőföldet az elkészült barázdált nyers alapfelületre min. 10 cm vastagságban kell egyenletesen elteríteni. A füvesítés történhet fűmagos gyepnemezzel, vagy kézi ill. gépi fűmagvetéssel. Száraz időben a füvesített területeket a fű megerősödéséig locsolni szükséges.

Földmunkát csak földmunkavégzésre alkalmas időszakban szabad végezni. Téli, kora tavaszi, hóolvadási időszakban, amikor a felszíni humuszos talaj átfagyása felenged, illetve csapadékos időszakban a területen különösen az alkalmatlan talaj levételét, esetlegesen humusz letermelést nem szabad végezni, mert maga a gépekkel történő munkavégzés teszi elfogadhatatlanná a földmű minőségét, ezért többlet talajcsere, vagy talajjavítás igénye merülhet fel.

A földmunkákat úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb víz a földműben és környezetében kárt ne okozzon.

A földmunka építés során az e-UT 06.02.11:2022 „Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai” megnevezésű Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat be kell tartani.

7. PÁLYASZERKEZETEK

A meglévő járdaszakaszokat, kiemelt szegélyeket el kell bontani a tervben megadott helyeken és mértékben. A szegélyek átépítése miatt az útburkolat érintett sávjának szakszerű visszabontása, és újraépítése is szükséges.

A bontott anyagokat kijelölt lerakóhelyre kell szállítani, azokat szakszerűen kell tárolni.

A járdacsatlakozásokat, aszfaltút széleket vissza kell építeni, az alábbi pályaszerkezettel:

Tervezett térkő járda csatlakozások pályaszerkezete:

- 6,0 cm beton (szürke) térkő burkolat
- 3,0 cm NZ 0/5 zúzalék ágyazat
- 15,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg
- 25,0 cm vtg. homokoskavics fagyvédő-javító réteg

Bláthy utca közúti útburkolat szegélyátépítés melletti helyreállításának pályaszerkezete:

- 4,0 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg
- 7,0 cm AC 22 kötő (F) kötőréteg
- feszültségmentesítő SAMI réteg
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg
- 25,0 cm vtg. homokoskavics fagyvédő-javító réteg

A közúti útpályaszerkezet átépítése során az alapréteget a szegélytől mérve legalább 70 cm szélességben kell átépíteni. Az aszfalt kötő és kopóréteget 20-20 cm széles átlapolással, túlnyúlással kell megépíteni (ugyanígy kell visszabontani is). Az aszfalt kötőréteg alatt, a meglévő és a tervezett pályaszerkezet csatlakozási vonalában erősítő aszfaltrácsot kell beépíteni.

A járdákat a zöldterületeknél kerti szegéllyel kell megépíteni.

Akadálymentesítés:

A tervezett kijelölt gyalogátkelőhelyet akadálymentes kivitelben kell megépíteni az alábbiak szerint, figyelembe véve az e-UT 03.07.25:2022. sz. „A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése” című Útügyi Műszaki előírást:

- A meglévő kiemelt és „K” szegélyeket el kell bontani, a tervezett gyalogos átkelőhelyek szélességében új szegélyt kell építeni az érvényes UME szerinti 0 cm lelépőmagasságra süllyesztve. A szegélyeket minden esetben helyszínen készített beton alaperendába kell fektetni. A szegélyeket megtámasztó betongerenda anyagminősége C30/37-XF2-16-F2-MSz4798-1:2004 legyen.
- A kijelölt gyalogátkelőhelyekhez csatlakozó, kiépítendő, vagy átépítendő járdaszakaszok hosszesése max. 8,0% lehet. Ilyen mértékű meredekség jelen nem alakul ki. Az új járdacsatlakozások meredeksége 5,0%.

- Az akadálymentesítést továbbá taktilis, vakvezető köelemek beépítésével kell biztosítani. Az előregyártott betonkö elemek színe fehér legyen. A gyalogátkelőhely 3,00 m szélességében kell elhelyezni a 0 cm magas szegély vonalát lekövetve a megállító (büttykös) kőszávot, 60 cm szélességben. A gyalogátkelő középvonalában, a tengelyével párhuzamosan kell megépíteni a járdacsatlakozásokban – változó hosszon – a rávezető (sáv) kőszávot, 40 cm szélességben.

A taktilis kőszáv tervezett pályaszerkezete:

- 8,0 cm beton taktilis (fehér) térkő burkolat
- 3,0 cm NZ 0/5 zúzalék ágyazat
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 j. alaprétteg
- 25,0 cm vtg. homokoskavics fagyvédő-javító réteg

A keresztmetszeti kialakítást a „Keresztszelvény – pályaszerkezet” és az „Útépitési részletrajzok” tervrajzok mutatják be.

8. FORGALMI CSOMÓPONTOK, ÚTCSATLAKOZÁSOK

A tervezett kijelölt gyalogos átkelőhely a Bláthy Ottó utca és a Lidl lehajtó út csomópontja térségében létesül. A csomópontot nem kell átépíteni.

9. KÖZMŰVEK

A tervezési területen elektromos és közvilágítási oszlopsor, ivóvíz vezeték, gázvezeték, elektromos vezeték, távközlési vezeték húzódik.

A felszínen látható szerelvényeket a geodéziai bemérés alapján, a földalatti vezetékeket a közműkezelők nyomvonal adatai alapján a „Közműgenplan” tervrajz tartalmazza.

A meglévő közművezetékek a felszín alatt 0,6 m-nél mélyebben várhatók. Amennyiben a tervezett járda pályaszerkezete eléri a közművezeték várható szintjét, vagy védőövezetét, különös gonddal, kézi kiemeléssel kell a kivitelezést végrehajtani.

Az átépítendő járdacsatlakozások, szegélyek, útburkolatok meglévő közmű oszlopokat, aknákat, fedlapokat nem érintenek.

A közműszolgáltatók adatait az e-közmű rendszeren beszereztük. A közműkezelők nyilatkozataiban, egyeztetési jegyzőkönyveiben, egyéb, a tervre vonatkozó irataiban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A gázvezeték feletti kiemelt szegély cserére kerül, taktilis elemek kerülnek beépítésre a járdába, így a csatlakozó térkő járdaszakaszokat is át kell építeni a helyszínrajzon megadott felületeken.

A beavatkozás alatt lévő gázvezeték védelembe helyezése szükséges 9 m hosszon.

A gázvezetékek biztonsági övezetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19) Korm. Rendelet 19/A§ betartása kötelező.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

(A Bt. 32. §-ához)

19. § (1) A védőpillért a bányavállalkozó kérelmére, vagy más hatóság kezdeményezésére az érdekeltek meghallgatásával a bányafelügyelet jelöli ki, törli, engedélyezi módosítását, részleges vagy teljes lefejtését.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a bányászati műveletek (mélyművelés, külfejtés) hatásaival szemben védelmet igénylő létesítmény, vízkészlet, folyó- vagy állóvíz, természeti érték (a továbbiakban együtt: védett létesítmény) leírását és ezek földrajzi fekvését;

b) a javasolt védőpillér méretezését és az abban lekötött ásványi nyersanyagvagyon mennyiségi és minőségi adatait;

c) az érintett ingatlanok tulajdonosainak (kezelőinek) nevét és címét;

d) a védőpillér határvonalát és főbb metszeteit, valamint a védett létesítményeket feltüntető bányatelek térképet.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a védőpillérrel érintett ingatlanok tulajdoni lapjainak 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát. Ha a bányavállalkozó a védőpillérrel érintett ingatlanok tulajdoni lapjainak 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát a kérelemhez nem csatolja, a bányafelügyelet - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.

(4) A bányafelügyelet védőpillér kijelölésére kötelezi a bányavállalkozót, ha megállapítja, hogy az alkalmazott bányaműveletek védett létesítményt veszélyeztetnek.

(5) A védőpillért és a biztonsági övezetet fel kell tüntetni a bányatérképeken. A bányavállalkozó az építésügyi hatóságtól kérheti, hogy a biztonsági övezetben építési tilalmat vagy korlátozást rendeljen el.

(5) A védőpillért és a biztonsági övezetet fel kell tüntetni a bányatérképeken. A bányavállalkozó az építésügyi hatóságtól kérheti, hogy a biztonsági övezetben építési tilalmat vagy korlátozást rendeljen el.

(6) A védőpillér méretezésének szabályait bányabiztonsági szabályzat állapítja meg.

(7) A védőpillér meggyengítése, lefejtése iránti kérelemben - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - ismertetni kell a védőpillérben tervezett bányászati műveletek részletes műszaki leírását, különös tekintettel a biztosítás és a fejtési üreg felhagyásának (pl. tömedékelés, omlasztás) tervezett módjára.

(8)

(9) A Bt. 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti létesítmények, berendezések elhelyezése során figyelembe kell venni helyhez kötöttségük tényét, környezetüket, valamint biztonságos üzemeltethetőségüket.

(10) A Bt. 42. §-ában szabályozott intézkedések keretében a bányászati célból mélyített fúrólyukak megszüntetése esetén a biztonsági övezet fenntartásáról, tartalmáról is rendelkezni kell.

19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük

védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;

b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;

d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;

e) a robbantási tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tárolása;

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;

h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,

b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz, felújításhoz szükséges tevékenységek, beleértve az építési tevékenységet is, folytathatók, az ehhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők. Az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával más személy a biztonsági övezetben végezni kívánt tevékenységhez szükséges létesítményeket, anyagokat ideiglenesen elhelyezheti.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek.

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.

(9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a létesítmény használatba vétele iránti kérelem benyújtása előtt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint

ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (kezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.

19/B. § (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építetőjének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének-át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell

a) a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről,

b) a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról,

c) a keresztezett létesítmény feltárásáról, és

d) a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.

(7a) A (7) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés úgy is teljesíthető, hogy a fővállalkozó kivitelező a kijelölést az üzemeltetőtől megrendeli. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy

/b) az egészségre, környezetre ártalmas.

Az MSZ 7487/2 Közmű és vezetékek elrendezése közterületen, és az MSZ 7048/1,2,3. „Körzeti gázellátó rendszerek védőtávolságai” ajánlásait be kell tartani.

A gázszoigálató nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

10. KÖZVILÁGÍTÁS

A meglévő közvilágítási oszlopok a geodézia készítése során felmérésre kerültek. A meglévő közvilágítási oszlopok elhelyezkedése a tervlapokon megfelelő jelkulcskészlet alkalmazásával ábrázolásra került.

A tervezési területen a közvilágítás kiépített, azonban a gyalogos átkelőhely kiemelt megvilágításáról gondoskodni kell. A kiemelt megvilágítást alkonycapcsolós vezérléssel kell kiépíteni. A kiemelt megvilágításról külön szakági terv készül.

11. VÍZELVEZETÉS

Az útszakaszon zárt rendszerű vízelvezetés működik. Az útburkolatra hulló csapadékvíz Bláthy utcában csapadékvíz elvezető csatornában gyűlik össze.

A tervezett gyalogátkelőhely a meglévő vízelvezetést nem érinti. Az átépítendő burkolatok esésiránya nem változik.

12. MŰTÁRGYAK

A tervezési területen közúti híd nem található.

13. VASÚTI- ÉS EGYÉB PÁLYÁKKAL VALÓ KERESZTEZÉSEK

A tervezési területen vasúti és egyéb pályákkal való keresztezés nem található.

14. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM

A tervezett létesítmény belterületen található, hóvédművek elhelyezésére nincs szükség.

15. AZ ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK

A tervezett gyalogos átkelőhely buszmegállóhelyet nem érint.

16. FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉKOK

- A tervezett kijelölt gyalogátkelőhely szélessége 3,00 m. A Bláthy utca útburkolat szélessége 5,16 m, kétirányú forgalmú útszakasz, terelővonal nélkül.
- A gyalogátkelő mindkét oldalán, mindkét irányból (tehát baloldali ismétléssel) „gyalogos átkelőhely” jelzőtáblákat kell kihelyezni, FNS (fluor-neon-sárga) keretes kivittel, 750x750 mm teljes mérettel.

- Az alárendelt (STOP, elsőbbségadás kötelező) Lidl lehajtó út csomóponti torkolatában a meglévő jelzőtáblával egyvonalban megállást jelző útburkolati jelet, záróvonalat, illetve „STOP” útburkolati jelet kell felfesteni.
- A Bláthy utca csomópont előtti, keleti oldalán lévő gyalogos átkelőhely jelzőtáblát le kell szerelni.

A kihelyezendő jelzőtáblák feleljenek meg az e-UT 04.02.31 sz. Ütügyi Műszaki Előírásnak. A burkolati jeleket tartós kivitellel kell felfesteni, fehér színűvel. A meglévő burkolati jeleket marással, illetve hántolással el kell távolítani.

Az útburkolati jelek alakja, mérete, színe, szerkesztési elvei feleljenek meg az e-ÚT 04.03.11. sz. Ütügyi Műszaki Előírásnak.

A gyalogos átkelőhely létesítése esetén 3 hónapra az „egyéb veszély” jelzőtábla a „forgalmi rend változás” kiegészítő jelzőtáblával helyezendő el a Bláthy utca mindkét irányában.

A tervezett forgalomtechnikai kialakítást a „*Részletes helyszínrajz*” tervrajz mutatja be.

Láthatósági vizsgálat

A gyalogosok láthatóságának biztosítása szükséges a gyalogos által keresztezett úton érkező jármű vezetője által legalább 50 méter távolságból a kijelölt gyalogos átkelőhely teljes területén, és az úttest szélétől mért legalább 1,0 méter széles felállási területén. Ebben a látómezőben növényzet, reklámtábla, reklámoszlop, stb. nem lehet, azokat el kell távolítani.

A szükséges látómezők biztosítását a „*Láthatósági vizsgálat*” tervrajz mutatja be.

17. TERÜLETIGÉNYBEVÉTEL

A tervezett létesítmény idegen területet nem érint.

18. KÖRNYEZETVÉDELEM

A tervezett építési beavatkozások (pl. gyalogos-átkelőhely kialakítása) a meglévő út forgalmában növekedést nem okoz. A tervezési területen zajvédelmi beavatkozásra nincs szükség.

Veszélyes hulladékok gyűjtésére, átmeneti tárolására külön tároló helyeket kell kijelölni, melyeket vízzáró burkolattal kell kialakítani, valamint meg kell akadályozni, hogy csapadékvízzel érintkezzenek, hogy talaj és talajvízszennyezés ne következhesen be. A hulladékokat fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Ártalmatlanításukat az erre szakosodott vállalatoknál lehet megoldani. Az ártalmatlanításra átadott hulladékokat bizonylatolni szükséges. A keletkezett mennyiséget és az átadásra kerülő mennyiségeket bizonylatolni kell.

Fel kell hívni a kivitelező figyelmét, hogy veszélyes hulladékot közúton csak ADR vizsgálattal rendelkező gépjárműveken lehet szállítani.

Veszélyes hulladékok gyűjtésénél, átmeneti tárolásánál, ártalmatlanításánál be kell tartani a 102/1996. (VII.12.)Kor. Rendeletben foglaltakat.

19. ÉPÍTÉS IDEJE ALATTI FORGALOMTERELÉS

Az ideiglenes forgalomszabályozást az e-UT 04.05.14:2020 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című Útügyi Műszaki előírás szerint szükséges kialakítani.

A kiemelt szegély átépítése, járda- és szegélykorrekciók építése a Bláthy utcában útszűkülettel, a váltakozó irányú forgalom biztosításával végezhető. Az építés ideje alatt a forgalmi sáv szélessége min. 2,75 m legyen.

A munkaterületen, illetve annak környezetében kialakított jelzésrendszerben ellentétes értelmű utasítások nem lehetnek, ezért azokat a közúti jelzőtáblákat, amelyek a közúton végzett munkák miatt nem érvényesek, vagy a kialakított forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, illetőleg érvényteleníteni kell (pl. letakarás fekete fóliával, tájékoztató táblák áthúzásával, stb.).

A közúti munkahelyet szabványos útelzáró, elkorlátozó vagy forgalomterelő elemek alkalmazásával körül kell határolni.

Az állandó munkahelyek forgalommal párhuzamos oldalain sávozott terelőtáblákat kell elhelyezni, melyek távolsága egymástól legfeljebb 10 m belterületen. A sávozott terelőtáblákat mindkét forgalmi irány számára a hátoldalon megismételve kell elhelyezni. A mozgó munkahelyek esetén terelőkúpokat kell alkalmazni.

Az elkorlátozott területen csak sárga villogó fényt adó lámpák alkalmazhatók. Az elkorlátozás úttestre eső sarokpontját lámpával meg kell jelölni.

A közúti munkahelyekre alkalmazott veszélyt jelző táblát az elkorlátozás kezdete előtt lakott területen 50 – 100 m-re kell elhelyezni.

Az állandó munkahelyek esetében a tilalmi jelzéseket az úttest (útpálya) bal oldalán meg kell ismételni, ha az úton az állandó jelzések (jelzőtáblák) az út bal oldalán megtalálhatók. Ha a jelzés helye és az elkorlátozás kezdete között, továbbá az elkorlátozással érintett szakaszon belül útkeresztezés van, a tilalmi jelzőtáblákat az útkeresztezés után meg kell ismételni.

Valamennyi becsatlakozó úton elő kell jelezni a munkavégzés tényét „Úton folyó munkák” jelzőtáblákkal. Az ingatlanbejárók tulajdonosait előre tájékoztatni kell a csatlakozójuk várható időszakos lezárásáról és annak időpontjáról.

A közúton végzett munkák ideje alatt is biztosítani kell a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos közlekedését.

A közúton végzett munkák befejezését követően a tervezett forgalomszabályozást haladéktalanul életbe kell léptetni.

Az építési szakaszok mentén elhelyezett olyan táblákat, melyek az építési adatokról, határidőkről, kivitelezőről, felelős vezetőkről tájékoztatnak, az út kezelőjének egyedi előírásai szerint – a közúti jelzésektől elkülönülten – kell elhelyezni. Az úton a munkavégzés ideje alatti forgalomkorlátozást illetve terelést csak a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartásával szabad megvalósítani.

20. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A terven szereplő magasságok EOMA alapszintre vonatkoznak, a terv egységes EOVS koordináta-rendszerben készült.

A terv kitűzésre alkalmas, a főbb építési pontok EOVS koordinátáit, és a főbb építési méreteket a „*Kitűzési helyszínrajz*” tervrajz mutatja be. A létesítményre vonatkozó méret- és mennyiség kimutatást, ezzel együtt a költségvetés kiírást a tervdokumentáció tartalmazza.

21. MUNKAVÉDELEM

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat, a tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló szabályok, valamint szociális előírások figyelembevételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. A tervek biztosítják az építéshez a munkavédelmi előírások betartásának feltételeit. A kivitelező munkavédelmi felelőst (vagy felelősöket) köteles kijelölni, és biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. Az építés konkrét lebonyolításával kapcsolatos részletes munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a kivitelező által készítendő részletes organizációs tervnek kell tartalmaznia. Fentiekért az építésvezető felelős. Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkentését semmi sem indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására:

- A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírászerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges.
- Munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell biztosítani!
- Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő.
- Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más létesítményekben a gépi földmunkákból károk nem keletkezhetnek.
- Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell.
- A nyilvántartás műszaki előírásait, balesetvédelmi követelményeit be kell tartani.
- A közművek tényleges helyzetét fel kell tární, fel kell mérni, és a tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell függesztetni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani.
- Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárkok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felállással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell.
- Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett.

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszíni segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a kivitelező feladata.

A munka bármelyik fázisában biztosítandó a forgalmi lehetőség az esetleges tűzoltó vagy mentőautó részére.

Veszélyes hulladékok gyűjtésére, átmeneti tárolására külön tároló helyeket kell kijelölni, melyeket vízzáró burkolattal kell kialakítani, valamint meg kell akadályozni, hogy csapadékvízzel érintkezzenek, hogy talaj és talajvízszennyezés ne következhesen be. A hulladékokat fajtánként elkülönítve kell

gyűjteni. Ártalmatlanításukat az erre szakosodott szakvállalatoknál lehet megoldani. Az ártalmatlanításra átadott hulladékokat bizonylatolni szükséges.

Fel kell hívni a kivitelező figyelmét, hogy veszélyes hulladékot közúton csak ADR vizsgálával rendelkező gépjárműveken lehet szállítani.

Veszélyes hulladékok gyűjtésénél, átmeneti tárolásánál, ártalmatlanításnál be kell tartani a 102/1996. (VII.12.)Kor. Rendeletben foglaltakat.

A megvalósítás során a tűzvédelemre a megelőzésre ugyanolyan hangsúlyt kell fektetni, mint az egészség megőrzésre és a munkahelyi balesetek elkerülésére.

A legfontosabb tűzvédelmi jogszabályokat ismerni kell a dolgozóknak és a munkahelyen oktatás formájában is meg kell azokat ismertetni. Az oktatást dokumentálni kell és a dolgozóknak aláírásukkal kell igazolni, hogy a jogszabályokat megértették és betartásuk érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elkerülhetők legyenek a tüzesetek. Csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki a munkájához szükséges tűzvédelmi ismeretekkel tisztában van. (1996. évi XXXI. Trv))

Betartandó jogszabályok:

Törvények:

- 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védelemről, a műszaki mentésről, és a tűzoltóságról.

Kormányrendeletek:

- 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet. a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről.
- 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról.

Miniszteri rendelet:

- 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet. a tűzvédelmi szabályzat készítéséről..
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról..
- 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet. a tüzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról.

A tűzvédelemmel összefüggő legfontosabb nemzeti szabványok

MSZ 9936	Veszélyes áruk...
MSZ 1500-14	Villamosság, közterületek
MSZ 1610-8	Közterületek
MSZ 16040-1,3,4,	Sztatikus feltöltődés

A szabványban meghatározott foglalkozási ágban és munkakörben csak tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy foglalkoztatható.

A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott munkakörre képesítést adó oktatás keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

Az 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet alapján, szakvizsga kell. (Szakvizsgát csak regisztrált oktatásszervező vagy oktató végezhet.

22. MELLÉKLETEK

- Tervezői nyilatkozat
- Nyilatkozatok, jegyzőkönyvek

VIA-TRITA Kft.

Bejegyzve: Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál: 01-09-897194

Székhely: 1046 Budapest, Ügető u. 24.

Levélcím: 1325 Bp. Pf. 390. Tel/fax: 06 1 230-2973

E-mail: zsolt.laszlo@uttervezo.hu

Tervsz.: 2510

Tárgy:

Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidl áruháznál

Útépítés, vízépités, forgalomtechnika

Egyesített terv

TERVEZŐI NYILATKOZAT

A tervezett műszaki megoldás megfelel a jogszabályoknak, műszaki előírásoknak és az általános érvényű szakmai követelményeknek.

A tervben az 1995. évi LIII. törvény előírásait figyelembe vettem.

A tervezés során az 1993. évi XCIII tv. 19 § (1,3) bekezdésében foglaltakat, a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet előírásait, valamint a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírtakat alkalmaztam.

A tervdokumentáció az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet szerint készült.

A tervezéshez a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet által előírt képesítéssel, gyakorlati idővel, mérnöki kamarai tagsággal és tervezői engedéllyel rendelkezem.

A tervet az általános érvényű és az eseti előírásoknak, tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi követelményeknek, országos MSZ és ágazati szabványoknak, a jelenleg érvényes Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével készítettem el.

A dokumentáció a létesítmények telepítésére vonatkozó biztonságtechnikai szabványok, valamint hatósági, egészség- és környezetvédelmi előírások betartásával készült, továbbá ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás vonatkozó fejezetei tartalmazzák.

A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul ábrázolja.

Budapest, 2025. december 3.



.....
Nagy Gyula
tervező
Mérnöki Kamarai nytsz.: 01-11698



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE

NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSÁRÓL

Közművezeték-üzemeltető neve	Nyilatkozat dátuma
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	2025.11.19.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	2025.11.26.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.	2025.11.20.
Siófok Város Önkormányzata	2025.11.19.
Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező és Szolgáltató Kft.	2025.11.24.

NEM ÉRINTETT

Közművezeték-üzemeltető neve	Nyilatkozat dátuma
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	2025.10.21.
2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság	2025.10.21.
Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt.	2025.10.27.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	2025.10.27.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÉRELEM ADATAI

KÉRELEM ALAPADATAI

Azonosító:	201924181
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2025.10.21.
Kérelmező neve:	László Erzsébet (450410901)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el:	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	lakossági
Kérelem célja:	építési engedély
Kérelem tárgya:	Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Berda utcánál, és Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidlnél.

ÉPÍTMÉNY ALAPADATAI

Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Helyi út és utca
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

MEGRENDELŐ ADATAI

Sorszám:	1
Név:	Via-Trita Kft
Adószám:	14287501-2-41
Cím:	1046 Budapest 4. ker., Ügető utca 24, 2. emelet 4 ajtó
Telefon:	06-20-254-2228
E-mail cím:	erzsebet.laszlo@uttervezo.hu

ÉRINTETT TERÜLET

Település:	Siófok
Helyrajzi szám:	9370

Megadott tervezési terület:

POLYGON((572624.84 173283.38,572788.07 173312.78,572783.69 173380.96,572910.65
173397.23,572995.07 173347.81,573067.62 173325.29,573298.39 173405.36,573323.41
173323.41,573086.38 173236.46,572950.67 173270.87,572672.37 173175.78,572624.84
173283.38))



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK

2CONNECT TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7

SZAKÁG | VÍZELVEZETÉS (VE)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

SZAKÁG | VÍZELLÁTÁS (VI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 7626 Pécs, Búza tér 8/a



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

SZAKÁG | VILLAMOS ENERGIA (EL)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZRT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. utca 32

SZAKÁG | SZÉNHIDROGÉN (SZ)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.

SZAKÁG | SZÉNHIDROGÉN (SZ)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.
- Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 8600 Siófok, Fő tér 1

SZAKÁG | VÍZELVEZETÉS (VE)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

TECHNO-TEL TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 212

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

VIDANET KÁBELTELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 9024 Győr, Orgona utca 10

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

MELLÉKLETEK

Fájlnev (azonosító):	01_BLATHY_LIDL_muleiras.pdf (5550956)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	02_BLATHY_LIDL_attekinto_terkep.pdf (5550957)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	03_BLATHY_LIDL_atnezeti_helysz.pdf (5550958)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	04_BLATHY_LIDL_reszletes_helysz.pdf (5550959)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	05_BLATHY_LIDL_kerszelv_palyaszerk.pdf (5550960)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	06_BLATHY_LIDL_utepitesi_reszletrajzok.pdf (5550961)
Típus:	terv



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	09_Blathy_Lidl_kozmugenplan.dwg (5550962)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	01_BLATHY_BERDA_muleiras.pdf (5550963)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	02_BLATHY_BERDA_attekinto_terkep.pdf (5550964)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	03_BLATHY_BERDA_atnezezi_helysz.pdf (5550965)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	04_BLATHY_BERDA_reszletes_helysz.pdf (5550966)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	05_BLATHY_BERDA_kerszelve_palyaszerk.pdf (5550967)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	06_BLATHY_BERDA_utepitesi_reszletrajzok.pdf (5550968)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	09_Blathy_Berda_kozmugenplan.dwg (5550969)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

HIÁNYPÓTLÁSI INFORMÁCIÓK

Hiánypótlás dátuma: 2025.11.19.
Kérelmező neve: László Erzsébet (450410901)
Kifejtés:

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító): 01_Blathy_Berda_muleiras.g.pdf (5602353)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2025.11.19.
Rögzítő neve: László Erzsébet (450410901)

Fájlnév (azonosító): 01_Blathy_Berda_muleiras_TERVNYIL.g.pdf (5602354)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2025.11.19.
Rögzítő neve: László Erzsébet (450410901)

Fájlnév (azonosító): 09_Blathy_Berda_kozmugenplan,gas.dwg (5602355)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2025.11.19.
Rögzítő neve: László Erzsébet (450410901)

Fájlnév (azonosító): Bláthy berda_09_Blathy_Berda_kozmugenplan,g.pdf (5602356)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2025.11.19.
Rögzítő neve: László Erzsébet (450410901)

Fájlnév (azonosító): 01_Blathy_Lidl_muleiras.g.pdf (5602368)
Típus: terv



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Rögzítés időpontja:	2025.11.19.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	01_Blathy_Lidl_muleiras_TERVNYIL.g.pdf (5602369)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.11.19.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	09_Blathy_Lidl_kozmugenplan.dwg (5602370)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.11.19.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	251107 Hp gáz_Bláthy Lidl.pdf (5602371)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.11.19.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE

2CONNECT TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2025.10.21.
Ügyintéző neve:	Moldvai Réka (287459906)
Ügyintéző telefon:	06708552765
Ügyintéző email cím:	reka.moldvai@2connect.hu

Kifejtés:

A 4iG Csoport a távközlési infrastruktúra cégeit egy társaságba vonta. A cégbíróság bejegyző végzése szerint 2025. szeptember 30-án az AH Infrastruktúra Szolgáltató Zrt., az Invitech ICT Infrastructure Kft., valamint a V-Hálózat Távközlési Zrt. beolvad a D-Infrastruktúra Távközlési Kft.-be, amelynek neve ezt követően 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft.-re változik, szolgáltatásait 2Connect márkanév alatt nyújtja. 2025.10.01-től a felsorolt cégek hálózatainak közműegyeztetését jogutódként az újonnan létrejött 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. végzi. A tárgyi munka nem érinti a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. hálózatát.

DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.10.22.
Ügyintéző neve:	Bene Marianna (310484420)
Ügyintéző telefon:	0680240240
Ügyintéző email cím:	engedelyezes@drv.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.04.
Ügyintéző neve:	Bene Marianna (310484420)
Ügyintéző telefon:	0680240240
Ügyintéző email cím:	engedelyezes@drv.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Az E-közmű 201924181 azonosítószámon benyújtott kérelemben szereplő Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Berda utcánál és Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidl áruháznál tárgyú gyalogátkelő létesítésére vonatkozóan a mellékelt TcT-7090497/2025 számú tájékoztató levelünkben leírtak szerint szíveskedjen eljárni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.19.
Ügyintéző neve:	Bene Marianna (310484420)
Ügyintéző telefon:	0680240240
Ügyintéző email cím:	engedelyezes@drv.hu



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Az E-közmű 201924181 azonosítószámon benyújtott kérelemben szereplő Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Berda utcánál és Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidl áruháznál tárgyú gyalogátkelő létesítésére vonatkozóan a mellékelt TcT-7090497/2025 számú tájékoztató levelünkben leírtak szerint szíveskedjen eljárni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	ÚT.pdf (5574279)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2025.11.04.
Rögzítő neve:	Bene Marianna (310484420)

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.10.21.
Ügyintéző neve:	Klimstein Gyula (293258533)
Ügyintéző telefon:	30/466-9-455
Ügyintéző email cím:	gyula.klimstein@eon-hungaria.com
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2025.10.22.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Ügyintéző neve:	Klimstein Gyula (293258533)
Ügyintéző telefon:	30/466-9-455
Ügyintéző email cím:	gyula.klimstein@eon-hungaria.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tárgyi kiviteli tervéhez az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt a közműkezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel adja meg: o A közműkezelői hozzájárulás érvényessége 6 hónap, lejártá után újra meg kell kérni. o Az érintett területen 22kV-os és 0,4kV-os földkábeleket érint, kérjük betartani a keresztezésekre és megközelítésre vonatkozó mindenkor hatályos szabványokban előírtakat, illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat. o A villamos vezetékek biztonsági övezetének kiterjedése a vezeték nyomvonalától 1-1 méter, a gépi munka tilalmi övezete a villamos vezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méter széles sáv. o A feltárás után tervezői művezető és az Eon területgazda egyidejű jelenlétében kell a kábelvédelmet meghatározni, esetlegesen a kábel süllyesztéséről, kitérítéséről határozni. A munkálatok közben az elektromos kábelek biztosítását szolgáló védelmet nem szabad eltávolítani. o A kivitelező köteles bármely rongálást azonnal jelezni az E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt hibabejelentő zöldszámán:06-80/20-50-20. o Az organizációs bejárásra, munkaterület átadásra meghívást kérünk legalább 8 nappal előtte. o A közművek keresztezésénél a hálózatunk védőcsőbe helyezését meg kell rendelni az E ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-től. o A hálózatunkat érintő , biztonsági övezeten belüli munkavégzéshez a szakfelügyeletet meg kell kérni a munkavégzés megkezdése előtt 14 nappal. Szakfelügyelet hiánya esetén szigorúan tilos a munkát megkezdni. Szükség esetén a 84/500-000 telefonon kérhető segítség.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.26.
Ügyintéző neve:	Klimstein Gyula (293258533)
Ügyintéző telefon:	30/466-9-455
Ügyintéző email cím:	gyula.klimstein@eon-hungaria.com



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való
megadásáról

Kifejtés:

A tárgyi kiviteli tervéhez az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt a közműkezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel adja meg: o A közműkezelői hozzájárulás érvényessége 6 hónap, lejártá után újra meg kell kérni. o Az érintett területen 22kV-os és 0,4kV-os földkábeleket érint, kérjük betartani a keresztezésekre és megközelítésre vonatkozó mindenkor hatályos szabványokban előírtakat, illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat. o A villamos vezetékek biztonsági övezetének kiterjedése a vezeték nyomvonalától 1-1 méter, a gépi munka tilalmi övezete a villamos vezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méter széles sáv. o A feltárás után tervezői művezető és az Eon területgazda egyidejű jelenlétében kell a kábelvédelmet meghatározni, esetlegesen a kábel süllyesztéséről, kitérítéséről határozni. A munkálatok közben az elektromos kábelek biztosítását szolgáló védelmet nem szabad eltávolítani. o A kivitelező köteles bármely rongálást azonnal jelezni az E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt hibabejelentő zöldszámán:06-80/20-50-20. o Az organizációs bejárásra, munkaterület átadásra meghívást kérünk legalább 8 nappal előtte. o A közművek keresztezésénél a hálózatunk védőcsőbe helyezését meg kell rendelni az E ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-től. o A hálózatunkat érintő , biztonsági övezeten belüli munkavégzéshez a szakfelügyeletet meg kell kérni a munkavégzés megkezdése előtt 14 nappal. Szakfelügyelet hiánya esetén szigorúan tilos a munkát megkezdeni. Szükség esetén a 84/500-000 telefonon kérhető segítség.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZRT.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.10.22.
Ügyintéző neve:	Perusza Balázs (162362031)
Ügyintéző telefon:	+36304748132
Ügyintéző email cím:	balazs.perusza@eon-hungaria.com
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma:	2025.11.05.
Ügyintéző neve:	Perusza Balázs (162362031)
Ügyintéző telefon:	+36304748132
Ügyintéző email cím:	balazs.perusza@eon-hungaria.com
Típus:	hiánypótlást kér
Kifejtés:	Tisztelt László Erzsébet! Szeretnék egy olyan helyszínrajzot kérni ahol a közművek fel vannak tüntetve. Kérem a gázvezetékre vonatkozó előírásokat is feltölteni (kézi-gépi földmunkavégzés, biztonsági övezet feltüntetése, védőtávolságok). Amennyiben kel gázvezetékét kiváltani akkor azt is kérem feltüntetni.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.20.
Ügyintéző neve:	Perusza Balázs (162362031)
Ügyintéző telefon:	+36304748132
Ügyintéző email cím:	balazs.perusza@eon-hungaria.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

A középnyomású gázvezeték 4-4 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-nél teheti meg, az érintett területre illetékes területgazdától. Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 57. Területgazda: Perusza Balázs, Telefon: 30/47-48-132, E-mail: balazs.perusza@eon-hungaria.com

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	201924181 Siófok Bláthy, Berda és Lidl gyalog.pdf (5605056)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2025.11.20.
Rögzítő neve:	Perusza Balázs (162362031)

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2025.10.27.
Ügyintéző neve:	Varju Levente (643316207)
Ügyintéző telefon:	+36300762309
Ügyintéző email cím:	lvarju@msc.mol.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2025.10.21.
Ügyintéző neve:	Gellért Tamás (457668806)
Ügyintéző telefon:	+3696519201
Ügyintéző email cím:	gellert.tamas@telekom.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.10.21.
Ügyintéző neve:	Tölcsér Zoltán (182129601)
Ügyintéző telefon:	0684504198
Ügyintéző email cím:	tolcser.zoltan@siofok.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.10.21.
Ügyintéző neve:	Tölcsér Zoltán (182129601)
Ügyintéző telefon:	0684504198
Ügyintéző email cím:	tolcser.zoltan@siofok.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett létesítmény nyomvonala a Hivatalunk kezelésében lévő csapadékvíz-elvezető rendszert érinti, hozzájárulásunkat az SFK/59079-2/2025-es iktatószámon kiadott nyilatkozatunkban foglalt feltételek betartásával adjuk meg.

Egyéb:



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.19.
Ügyintéző neve:	Tölcsér Zoltán (182129601)
Ügyintéző telefon:	0684504198
Ügyintéző email cím:	tolcser.zoltan@siofok.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett létesítmény nyomvonala a Hivatalunk kezelésében lévő csapadékvíz-elvezető rendszert érinti, hozzájárulásunkat az SFK/59079-2/2025-es iktatószámom kiadott nyilatkozatunkban foglalt feltételek betartásával adjuk meg.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	közműkezelői nyilatkozat 201924181 aláírt.pdf (5551797)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	Tölcsér Zoltán (182129601)

TECHNO-TEL TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.10.27.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Ügyintéző neve:	Márton József (594815884)
Ügyintéző telefon:	+36209661538
Ügyintéző email cím:	ugyfelszolgalat@technotel.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.10.27.
Ügyintéző neve:	Márton József (594815884)
Ügyintéző telefon:	+36209661538
Ügyintéző email cím:	ugyfelszolgalat@technotel.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A terv szerinti kivitelezés érinti a Bláthy-Liedl keresztezésnél a Techno-Tel Kft. üzemeltetésében lévő optikai kábel és védőcsövei nyomvonalát. A kivitelezés érintett szakaszán csak szakfelügyelet megrendelése mellett és csak kézi földmunka végezhető az optikai kábel 1-1 m-es körzetében. A munkák során be kell tartani a mellékelt közmű nyilatkozatban foglaltakat. A közműegyeztetés kérelmezőjének a Megbízója részére a terveken kívül át kell adni a közműegyeztetés során kapott E-közmű azonosítót is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy Kivitelezőnek a szakfelügyelet megrendelésben azt fel kell tüntetnie!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.24.
Ügyintéző neve:	Márton József (594815884)
Ügyintéző telefon:	+36209661538
Ügyintéző email cím:	ugyfelszolgalat@technotel.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

megadásáról

Kifejtés:

A korábban adott nyilatkozatunkat megerősítve, a hozzájárulásunkat a korábban adott feltételekkel megadjuk. .

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	Közműnyilatkozat_2025_v1.pdf (5558756)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2025.10.27.
Rögzítő neve:	Márton József (594815884)

VIDANET KÁBELTELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT.

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2025.10.27.
Ügyintéző neve:	Böcz Antal (854000830)
Ügyintéző telefon:	+36305398602
Ügyintéző email cím:	ugyfelszolgalat@vidanet.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

Ügyiratszám: TcT-7090497/2025

Dátum: 2025. november 4.

Ügyintéző: Bene Marianna

E-közmű azonosító: 201924181

Egyeztetést kérő vállalkozás neve: **Via-Trita Kft.**

Tervező neve: **László Erzsébet**

Terv tárgya: Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Berda utcánál és
Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidl áruháznál

Közmű egyeztetési jegyzőkönyv e-közműben történő közműnyilatkozat kiadásához

A DRV Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerinti munka Társaságunk üzemeltetésében lévő ivóvíz törzshálózatot, esetlegesen hozzá tartozó jelzőkábel, elektromos kábel és a bekötéseket:

☒ ÉRINTI

☐ NEM ÉRINTI

A DRV Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerinti munka Társaságunk üzemeltetésében lévő szennyvíz törzshálózatot esetlegesen hozzá tartozó jelzőkábel, elektromos kábel és a bekötéseket:

☐ ÉRINTI

☒ NEM ÉRINTI

Víziközmű (ivóvízvezeték, ivóvíz bekötővezeték, szennyvízcsatorna, irányítástechnikai jelzőkábel, elektromos kábel*) kiváltása:

☒ SZÜKSÉGES**

☐ NEM SZÜKSÉGES

*megfelelő rész aláhúzendő

**kiváltás esetén külön egyeztetés szükséges

Egyéb kikötések:

A tervezett létesítmény nyomvonala a DRV Zrt. kezelésében üzemelő ivóvíz közmű vezetékeket/bekötővezetéseket érint, keresztez, védőtávolságán belül helyezkedik el. A vezetékeket a munkálatok megkezdése előtt szakfelügyelet jelenlétében fel kell tární.

A jegyzőkönyvben foglaltak kizárólagosan a DRV Zrt. által üzemeltetett közművek elhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.

1. **A Bláthy Ottó – Berda utcai gyalogátkelő létesítésénél a közmű térképen jelzett 9364 hrsz.-ú ingatlan ivóvízbekötését ki kell cserélni megegyező átmérőjű, KPE anyagú csőre. A kiváltási munka teljes egészében a megrendelő feladata.**
2. A tervezés és a kivitelezés során szigorúan betartandók az MSZ 7487:2021 sz. szabvány (közművezetékek elrendezése) előírásai.
3. A létesítmény tervezésénél a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben a víziközművekre meghatározott védősávok betartandók.
4. **A DRV Zrt. kezelésében lévő közművek védelme érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.**
5. **A kezelésünkben lévő ivóvízvezeték, irányítástechnikai jelzőkábel, elektromos kábel a kivitelezés megkezdése előtt, szakfelügyeletünk jelenléte mellett, kutató árokkal fel kell tártatni.**
6. **A keresztezéseknél minden esetben a tervezett vezeték védőcsőbe kell helyezni, a védőcső 1-1 m túlnyúlással kerüljön elhelyezésre. Az elkészült közmű fölé, a szabvány által előírt magasságban jelzőszalagot kell fektetni.**
7. **Az ivóvízvezeték feletti földtakarást csökkenteni nem lehet!**
8. **A közüzemi hálózat fedési területén vibrációs tömörítés nem alkalmazható!**
9. **Az érintett tűzcsapokat és akna fedlapokat végleges szintre kell emelni, a szennyvíz akna fedlapok magassításának mértéke maximum 35 cm lehet, az útpadkában található szennyvízes akna fedlapokat betongallérral szükséges megerősíteni. Az érintett szennyvíz akna fedlapokat kérem gyári kiemelő gyűrűvel szintre emelni 1 m átmérőjű betontámasszal rögzíteni.**
10. Az építkezés során gondoskodni kell a meglévő felszíni és felszín alatti (aknában vagy beépítési készlettel szerelt) hálózati szerelvények állékonyságának és megfelelő műszaki állapotának biztosításáról.
11. **Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a szakfelügyeletet adó munkatársunk a feltárási eredmények ismeretében a helyszínen a víziközművek védelme érdekében előírást tegyen, melynek betartása kötelező!**
12. Amennyiben a feltárást követően megállapítást nyer, hogy a hivatkozott szabványban meghatározott függőleges védőtávolság nem biztosított a közművek között, úgy a víziközmű alatt, alsó átvezetéssel kérjük elvégezni a keresztezést.
13. A tervezéssel érintett víziközművek nyilvántartás szerinti helyszínrajza az e-közműből letölthető, melynek helyességét a tervezőnek helyszíni felméréssel pontosítani szükséges.
14. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra meghívást, a kivitelezés megkezdési időpontjáról értesítést kérünk. A munkaterület átadásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601 Siófok, Pf. 59.) illetve a megrendelo@drv.hu címre is kérjük megküldeni, a fenti ügyiratszámra történő hivatkozással.
15. A kivitelezési tevékenység csak szakfelügyeletünk biztosítása mellett végezhető, melyet a kivitelező a munkaterület átadásáig köteles megrendelni. A kivitelezési munkák megkezdése előtt, 8 (munka) nappal, kérjük a szakfelügyelet megrendelőt a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára a megrendelo@drv.hu email címre megküldeni, a fenti ügyiratszámra történő hivatkozással.

16. A műszaki átadására a DRV Zrt. képviselőjét meg kell hívni. A műszaki átadás-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601 Siófok, Pf. 59.) illetve a megrendelo@drv.hu címre is kérjük megküldeni, a fenti ügyiratszámra történő hivatkozással.
 17. A közműegyeztetés érvényessége megegyezik az e-közműben kiadott közműnyilatkozat érvényességi idejével, mely a hitelesítéstől számított 1 év. Ennek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.
 18. Az e-közmű nyilatkozat jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyvvel együtt érvényes, melyet a tervező köteles eljuttatni az építtetőhöz.
 19. A fenti e-közmű azonosító számhoz csatolt dokumentációtól eltérő nyomvonal és műszaki megoldások esetén új e-közmű egyeztetést szükséges indítani.
- A közmű egyeztetési jegyzőkönyv aláírás és bélyegző nélkül érvényes



Közműnyilatkozat érintettség esetén

A bemutatott terv alapján a tervezett létesítmény a Techno-Tel Kft. távközlési hálózatának nyomvonalát ÉRINTI.

A tervezés és kivitelezés során hálózatunk védelme érdekében kérjük az alábbiakban leírt általános tervezési és létesítési előírások figyelembevételét.

A Techno-Tel Kft., mint az üzemelő távközlési létesítmény tulajdonosa/üzemeltetője hozzájárulását az alábbi kikötéseinek betartása esetén adja meg:

- Amennyiben a hálózatunk kiváltására/áthelyezésére szükség lesz, a kiváltás költsége a beruházót terheli!
- A munkálatok során fokozottan köteles betartani az MSZ 7487 előírásait, valamint a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről előírtakat, továbbá köteles betartani a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások rendelkezéseit.
- A meglévő földkábelek és a tervezett létesítmény párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 0,5 m védőtávolság betartását kérjük biztosítani, amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszíni szakfelügyelet építési naplóba tett írásos hozzájárulásával ennél kisebb távolság is engedélyezhető.
- Alépítménycsövek párhuzamos elhelyezése esetén minimálisan 0,2 m védőtávolság betartását kérjük biztosítani, amennyiben ez nem kivitelezhető, a helyszíni szakfelügyelet építési naplóba tett írásos hozzájárulásával ennél kisebb távolság is engedélyezhető.
- Csőalépítmény esetében a tervezett alépítmény nyomvonala, a meglévő alépítmény nyomvonala fölé nem kerülhet, csak keresztezheti azt (keresztezés csak alulról, minimálisan 0,2 m-es keresztezési távolsággal lehetséges).
- A munkaterület átadásra a Techno-Tel Kft.-t is meg kell hívni.
- A kivitelezési munka csak a Techno-Tel Kft. szakfelügyelete mellett végezhető, melyet a kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal korábban írásban kell megrendelni társaságunktól (8654 Ságvár Fő u. 2/N, e-mail: ugyfelszolgalat@technotel.hu, fax: +36 84 506 871). A szakfelügyelet díja: 15740 Ft/mérnökóra + ÁFA, kiszállási díj: 300 Ft/km + ÁFA.
- Távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben) kutatóárokkal kell feltárni a meglévő távközlési létesítményt.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonalkitűzésnél a keresztezés helyét, a meglévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, legalább 10 m-enként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel jelölni kell. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.

- Kutatóárok ásásra a nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A földalatti létesítmények (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos!
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet és a közműkezelői nyilatkozatunkat a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Techno-Tel Kft.-nek [munkaidőben az ügyfélszolgálaton (20/30/70/388-2821), munkaidőn kívül a műszaki ügyeletésnél (20/971-4885)].
- A Techno-Tel Kft. létesítményeinek esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei –szakfelügyelettől függetlenül– a kivitelezőt terhelik.
- A Techno-Tel Kft.-t érintő munkaterület lezárása előtt nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni, – a Techno-Tel Kft. részvételével –, mely eljárásen kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülésmentességét.
- Az érintett távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, az eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolni kell a kivitelezőnek.
- A meglévő alépítmények, aknák oldalfalainak áttörése, az aknák belterének igénybevétele csőátvezetések céljából tilos.
- A munkaterület átadásra a Techno-Tel Kft.-t is meg kell hívni.

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE
VÁROSFEJLESZTÉSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103
E-MAIL: VAROSUZEM@SIOFOK.HU, WEBCÍM: WWW.SIOFOK.HU
LEVELEZÉSI CÍM: 8601 SIÓFOK Pf.: 26.
HIVATALI KAPU: PHSIOFOK 602095939

Iktatószám: SFK/59079-2/2025
Ügyintéző: Tölcsér Zoltán

Beadvány azonosító: 201924181
Tárgy: 8600 Siófok, Bláthy utcában
új gyalogátkelő létesítése a
Berda utcánál, és Bláthy
utcában új gyalogátkelő
létesítése a Lidlnél

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

A tárgyban megnevezett, a **László Erzsébet** (450410901), (Tervező: Via-Trita Kft., Nagy Gyula, tervezői engedély száma: 01-11698), mint kérelmező által a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére benyújtott 2025. augusztusban készített 2509-2510 számú dokumentációt megvizsgáltuk.

Megállapítást nyert, hogy a **tervezett létesítmény érinti, keresztezi és/vagy megközelíti a csapadékcatorna-hálózatot, ezért közműkezelői nyilatkozatot adunk ki.**

A Hivatalunk kezelésében lévő csapadékvíz-elvezető csatornák keresztezése során, az érintett keresztezési helyek vonatkozásában **közműkezelői hozzájárulásunkat az alábbi előírások betartásával adjuk meg:**

1. A kivitelezés során az MSZ:7487/2-1980 (közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen, elhelyezés a térszint alatt), a MSZ:7487/3-1980 (közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen, elhelyezés a térszint felett) számú szabványok előírásai betartandók.
2. A kezelésünkben lévő csapadékvíz-elvezető csatornát a keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni szakfelügyelet mellett.
3. A közművek védelme érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.
4. A kivitelezés szakfelügyeletünk biztosítása mellett végezhető, melyet a kivitelező a munkaterület átadásáig köteles megrendelni a varosuzem@siofok.hu e-mail címen. A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal, kérjük a szakfelügyelet írásbeli megrendelését.
5. A tervezett alépítményeket a keresztezési helyek környezetében védőcsőbe kell helyezni olyan módon, hogy a védőcső 1-1 m túlnyúlással kerüljön elhelyezésre.
6. A munkaterület átadás-átvételi eljárására meghívást, a kivitelezési munkák megkezdésének időpontjáról értesítést kérünk. Munkaterület átadásra vonatkozó meghívót a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztályára (cím: 8600 Siófok, Fő tér 1., e-mail: varosuzem@siofok.hu) kérjük megküldeni a fenti iktatószámra hivatkozva.
7. A kivitelező azonnal köteles a csapadékvíz csatornavezetékét ért bármilyen rongálást a Hivatalnak bejelenteni a varosuzem@siofok.hu e-mail címen.
8. A Hivatal kezelésében lévő létesítmények sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Közműkezelői nyilatkozatunk érvényessége 12 hónap. A vizsgált tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása estén új eljárást kell indítani.

Ez a nyilatkozat nem mentesíti kérelmezőt az egyéb hatóságok hozzájárulása-, illetve a szükséges engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Siófok, 2025. október 21.

dr. Boda Zsuzsanna jegyző megbízásából:

Papp László s.k.
városfejlesztési- és üzemeltetési
osztályvezető

**Via-Trita Kft.
László Erzsébet**

**Budapest 4. ker.
Ügető utca 24, 2. emelet 4 ajtó
1046**

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32.

www.eon.hu

2025. november 20.
1 / 2

Egyetértési Nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

Az 201924181 azonosítószámú közműnyilatkozati kérelem alapján a Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Berda utcánál, és Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidlnél. témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A tervezett gyalogosátkelő az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó és célvezeték hálózatát védőövezetében érinti és keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 4-4 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-nél teheti meg, az érintett területre illetékes területgazdától.

Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 57.

Területgazda:

Perusza Balázs, Telefon: 30/47-48-132, E-mail: balazs.perusza@eon-hungaria.com

Kivitelezés során a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata (18/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletet) szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtásának egyes szabályairól kiadott 20/2022 (I.31) SZTFH rendelet 38 § szerinti tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének – át nem hárítható felelősséggel – gondoskodnia kell

a) a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről,

b) a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról,

c) a keresztezett létesítmény feltárásáról, és

d) a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.

Ügyintéző neve:

Perusza Balázs

Ügyintéző e-mail címe:

balazs.perusza@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma:

+36 30 47-48-132

Iktatószám:

Üzem neve:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

Gázhálózati Üzem Kaposvár

Üzem címe:

7400 Kaposvár, Guba S. u. 57.

Management:
Somodi Gábor
Németh Imre
Haraszi Judit
Nagy Géza

Székhely:
8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós u. 32.
Zalaegerszegi
Törvényszék Cégbírósága
Cg. 02-10-040064

(7a) A (7) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés úgy is teljesíthető, hogy a fővállalkozó kivitelező a kijelölést az üzemeltetőtől megrendeli. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra. A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Régió felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Ellenőrizte:

Perusza Balázs
E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
területgazda