



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE

NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSÁRÓL

Közművezeték-üzemeltető neve	Nyilatkozat dátuma
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	2025.11.19.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	2025.11.26.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.	2025.11.20.
Siófok Város Önkormányzata	2025.11.19.
Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező és Szolgáltató Kft.	2025.11.24.

NEM ÉRINTETT

Közművezeték-üzemeltető neve	Nyilatkozat dátuma
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	2025.10.21.
2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság	2025.10.21.
Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt.	2025.10.27.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	2025.10.27.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÉRELEM ADATAI

KÉRELEM ALAPADATAI

Azonosító:	201924181
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2025.10.21.
Kérelmező neve:	László Erzsébet (450410901)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el:	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	lakossági
Kérelem célja:	építési engedély
Kérelem tárgya:	Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Berda utcánál, és Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidlnél.

ÉPÍTMÉNY ALAPADATAI

Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Helyi út és utca
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

MEGRENDELŐ ADATAI

Sorszám:	1
Név:	Via-Trita Kft
Adószám:	14287501-2-41
Cím:	1046 Budapest 4. ker., Ügető utca 24, 2. emelet 4 ajtó
Telefon:	06-20-254-2228
E-mail cím:	erzsebet.laszlo@uttervezo.hu

ÉRINTETT TERÜLET

Település:	Siófok
Helyrajzi szám:	9370

Megadott tervezési terület:

POLYGON((572624.84 173283.38,572788.07 173312.78,572783.69 173380.96,572910.65
173397.23,572995.07 173347.81,573067.62 173325.29,573298.39 173405.36,573323.41
173323.41,573086.38 173236.46,572950.67 173270.87,572672.37 173175.78,572624.84
173283.38))



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK

2CONNECT TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7

SZAKÁG | VÍZELVEZETÉS (VE)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

SZAKÁG | VÍZELLÁTÁS (VI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 7626 Pécs, Búza tér 8/a



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

SZAKÁG | VILLAMOS ENERGIA (EL)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZRT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. utca 32

SZAKÁG | SZÉNHIDROGÉN (SZ)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.

SZAKÁG | SZÉNHIDROGÉN (SZ)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.
- Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 8600 Siófok, Fő tér 1

SZAKÁG | VÍZELVEZETÉS (VE)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

TECHNO-TEL TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 212

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

VIDANET KÁBELTELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 9024 Győr, Orgona utca 10

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

MELLÉKLETEK

Fájlnev (azonosító):	01_BLATHY_LIDL_muleiras.pdf (5550956)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	02_BLATHY_LIDL_attekinto_terkep.pdf (5550957)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	03_BLATHY_LIDL_atnezeti_helysz.pdf (5550958)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	04_BLATHY_LIDL_reszletes_helysz.pdf (5550959)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	05_BLATHY_LIDL_kerszelv_palyaszerk.pdf (5550960)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	06_BLATHY_LIDL_utepitesi_reszletrajzok.pdf (5550961)
Típus:	terv



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	09_Blathy_Lidl_kozmugenplan.dwg (5550962)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	01_BLATHY_BERDA_muleiras.pdf (5550963)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	02_BLATHY_BERDA_attekinto_terkep.pdf (5550964)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	03_BLATHY_BERDA_atnezezi_helysz.pdf (5550965)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	04_BLATHY_BERDA_reszletes_helysz.pdf (5550966)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	05_BLATHY_BERDA_kerszelve_palyaszerk.pdf (5550967)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	06_BLATHY_BERDA_utepitesi_reszletrajzok.pdf (5550968)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	09_Blathy_Berda_kozmugenplan.dwg (5550969)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

HIÁNYPÓTLÁSI INFORMÁCIÓK

Hiánypótlás dátuma: 2025.11.19.
Kérelmező neve: László Erzsébet (450410901)
Kifejtés:

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító): 01_Blathy_Berda_muleiras.g.pdf (5602353)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2025.11.19.
Rögzítő neve: László Erzsébet (450410901)

Fájlnév (azonosító): 01_Blathy_Berda_muleiras_TERVNYIL.g.pdf (5602354)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2025.11.19.
Rögzítő neve: László Erzsébet (450410901)

Fájlnév (azonosító): 09_Blathy_Berda_kozmugenplan,gas.dwg (5602355)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2025.11.19.
Rögzítő neve: László Erzsébet (450410901)

Fájlnév (azonosító): Bláthy berda_09_Blathy_Berda_kozmugenplan,g.pdf (5602356)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2025.11.19.
Rögzítő neve: László Erzsébet (450410901)

Fájlnév (azonosító): 01_Blathy_Lidl_muleiras.g.pdf (5602368)
Típus: terv



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Rögzítés időpontja:	2025.11.19.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	01_Blathy_Lidl_muleiras_TERVNYIL.g.pdf (5602369)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.11.19.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	09_Blathy_Lidl_kozmugenplan.dwg (5602370)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.11.19.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)
Fájlnev (azonosító):	251107 Hp gáz_Bláthy Lidl.pdf (5602371)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2025.11.19.
Rögzítő neve:	László Erzsébet (450410901)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE

2CONNECT TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2025.10.21.
Ügyintéző neve:	Moldvai Réka (287459906)
Ügyintéző telefon:	06708552765
Ügyintéző email cím:	reka.moldvai@2connect.hu

Kifejtés:

A 4iG Csoport a távközlési infrastruktúra cégeit egy társaságba vonta. A cégbíróság bejegyző végzése szerint 2025. szeptember 30-án az AH Infrastruktúra Szolgáltató Zrt., az Invitech ICT Infrastructure Kft., valamint a V-Hálózat Távközlési Zrt. beolvad a D-Infrastruktúra Távközlési Kft.-be, amelynek neve ezt követően 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft.-re változik, szolgáltatásait 2Connect márkanév alatt nyújtja. 2025.10.01-től a felsorolt cégek hálózatainak közműegyeztetését jogutódként az újonnan létrejött 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. végzi. A tárgyi munka nem érinti a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. hálózatát.

DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.10.22.
Ügyintéző neve:	Bene Marianna (310484420)
Ügyintéző telefon:	0680240240
Ügyintéző email cím:	engedelyezes@drv.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.04.
Ügyintéző neve:	Bene Marianna (310484420)
Ügyintéző telefon:	0680240240
Ügyintéző email cím:	engedelyezes@drv.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Az E-közmű 201924181 azonosítószámon benyújtott kérelemben szereplő Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Berda utcánál és Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidl áruháznál tárgyú gyalogátkelő létesítésére vonatkozóan a mellékelt TcT-7090497/2025 számú tájékoztató levelünkben leírtak szerint szíveskedjen eljárni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.19.
Ügyintéző neve:	Bene Marianna (310484420)
Ügyintéző telefon:	0680240240
Ügyintéző email cím:	engedelyezes@drv.hu



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Az E-közmű 201924181 azonosítószámon benyújtott kérelemben szereplő Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Berda utcánál és Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidl áruháznál tárgyú gyalogátkelő létesítésére vonatkozóan a mellékelt TcT-7090497/2025 számú tájékoztató levelünkben leírtak szerint szíveskedjen eljárni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	ÚT.pdf (5574279)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2025.11.04.
Rögzítő neve:	Bene Marianna (310484420)

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.10.21.
Ügyintéző neve:	Klimstein Gyula (293258533)
Ügyintéző telefon:	30/466-9-455
Ügyintéző email cím:	gyula.klimstein@eon-hungaria.com
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2025.10.22.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Ügyintéző neve:	Klimstein Gyula (293258533)
Ügyintéző telefon:	30/466-9-455
Ügyintéző email cím:	gyula.klimstein@eon-hungaria.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tárgyi kiviteli tervéhez az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt a közműkezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel adja meg: o A közműkezelői hozzájárulás érvényessége 6 hónap, lejártá után újra meg kell kérni. o Az érintett területen 22kV-os és 0,4kV-os földkábeleket érint, kérjük betartani a keresztezésekre és megközelítésre vonatkozó mindenkor hatályos szabványokban előírtakat, illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat. o A villamos vezetékek biztonsági övezetének kiterjedése a vezeték nyomvonalától 1-1 méter, a gépi munka tilalmi övezete a villamos vezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méter széles sáv. o A feltárás után tervezői művezető és az Eon területgazda egyidejű jelenlétében kell a kábelvédelmet meghatározni, esetlegesen a kábel süllyesztéséről, kitérítéséről határozni. A munkálatok közben az elektromos kábelek biztosítását szolgáló védelmet nem szabad eltávolítani. o A kivitelező köteles bármely rongálást azonnal jelezni az E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt hibabejelentő zöldszámán:06-80/20-50-20. o Az organizációs bejárásra, munkaterület átadásra meghívást kérünk legalább 8 nappal előtte. o A közművek keresztezésénél a hálózatunk védőcsőbe helyezését meg kell rendelni az E ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-től. o A hálózatunkat érintő , biztonsági övezeten belüli munkavégzéshez a szakfelügyeletet meg kell kérni a munkavégzés megkezdése előtt 14 nappal. Szakfelügyelet hiánya esetén szigorúan tilos a munkát megkezdni. Szükség esetén a 84/500-000 telefonon kérhető segítség.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.26.
Ügyintéző neve:	Klimstein Gyula (293258533)
Ügyintéző telefon:	30/466-9-455
Ügyintéző email cím:	gyula.klimstein@eon-hungaria.com



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való
megadásáról

Kifejtés:

A tárgyi kiviteli tervéhez az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt a közműkezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel adja meg: o A közműkezelői hozzájárulás érvényessége 6 hónap, lejártá után újra meg kell kérni. o Az érintett területen 22kV-os és 0,4kV-os földkábeleket érint, kérjük betartani a keresztezésekre és megközelítésre vonatkozó mindenkor hatályos szabványokban előírtakat, illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat. o A villamos vezetékek biztonsági övezetének kiterjedése a vezeték nyomvonalától 1-1 méter, a gépi munka tilalmi övezete a villamos vezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méter széles sáv. o A feltárás után tervezői művezető és az Eon területgazda egyidejű jelenlétében kell a kábelvédelmet meghatározni, esetlegesen a kábel süllyesztéséről, kitérítéséről határozni. A munkálatok közben az elektromos kábelek biztosítását szolgáló védelmet nem szabad eltávolítani. o A kivitelező köteles bármely rongálást azonnal jelezni az E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt hibabejelentő zöldszáman:06-80/20-50-20. o Az organizációs bejárásra, munkaterület átadásra meghívást kérünk legalább 8 nappal előtte. o A közművek keresztezésénél a hálózatunk védőcsőbe helyezését meg kell rendelni az E ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-től. o A hálózatunkat érintő , biztonsági övezeten belüli munkavégzéshez a szakfelügyeletet meg kell kérni a munkavégzés megkezdése előtt 14 nappal. Szakfelügyelet hiánya esetén szigorúan tilos a munkát megkezdeni. Szükség esetén a 84/500-000 telefonon kérhető segítség.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZRT.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.10.22.
Ügyintéző neve:	Perusza Balázs (162362031)
Ügyintéző telefon:	+36304748132
Ügyintéző email cím:	balazs.perusza@eon-hungaria.com
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

HIÁNPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma:	2025.11.05.
Ügyintéző neve:	Perusza Balázs (162362031)
Ügyintéző telefon:	+36304748132
Ügyintéző email cím:	balazs.perusza@eon-hungaria.com
Típus:	hiánypótlást kér
Kifejtés:	Tisztelt László Erzsébet! Szeretnék egy olyan helyszínrajzot kérni ahol a közművek fel vannak tüntetve. Kérem a gázvezetékre vonatkozó előírásokat is feltölteni (kézi-gépi földmunkavégzés, biztonsági övezet feltüntetése, védőtávolságok). Amennyiben kel gázvezetékét kiváltani akkor azt is kérem feltüntetni.

HIÁNPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.20.
Ügyintéző neve:	Perusza Balázs (162362031)
Ügyintéző telefon:	+36304748132
Ügyintéző email cím:	balazs.perusza@eon-hungaria.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

A középnyomású gázvezeték 4-4 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes területgazdától. Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 57. Területgazda: Perusza Balázs, Telefon: 30/47-48-132, E-mail: balazs.perusza@eon-hungaria.com

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	201924181 Siófok Bláthy, Berda és Lidl gyalog.pdf (5605056)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2025.11.20.
Rögzítő neve:	Perusza Balázs (162362031)

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2025.10.27.
Ügyintéző neve:	Varju Levente (643316207)
Ügyintéző telefon:	+36300762309
Ügyintéző email cím:	lvarju@msc.mol.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2025.10.21.
Ügyintéző neve:	Gellért Tamás (457668806)
Ügyintéző telefon:	+3696519201
Ügyintéző email cím:	gellert.tamas@telekom.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.10.21.
Ügyintéző neve:	Tölcsér Zoltán (182129601)
Ügyintéző telefon:	0684504198
Ügyintéző email cím:	tolcser.zoltan@siofok.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.10.21.
Ügyintéző neve:	Tölcsér Zoltán (182129601)
Ügyintéző telefon:	0684504198
Ügyintéző email cím:	tolcser.zoltan@siofok.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett létesítmény nyomvonala a Hivatalunk kezelésében lévő csapadékvíz-elvezető rendszert érinti, hozzájárulásunkat az SFK/59079-2/2025-es iktatószámon kiadott nyilatkozatunkban foglalt feltételek betartásával adjuk meg.

Egyéb:



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.19.
Ügyintéző neve:	Tölcsér Zoltán (182129601)
Ügyintéző telefon:	0684504198
Ügyintéző email cím:	tolcser.zoltan@siofok.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett létesítmény nyomvonala a Hivatalunk kezelésében lévő csapadékvíz-elvezető rendszert érinti, hozzájárulásunkat az SFK/59079-2/2025-es iktatószámom kiadott nyilatkozatunkban foglalt feltételek betartásával adjuk meg.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	közműkezelői nyilatkozat 201924181 aláírt.pdf (5551797)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2025.10.21.
Rögzítő neve:	Tölcsér Zoltán (182129601)

TECHNO-TEL TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.10.27.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Ügyintéző neve:	Márton József (594815884)
Ügyintéző telefon:	+36209661538
Ügyintéző email cím:	ugyfelszolgalat@technotel.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.10.27.
Ügyintéző neve:	Márton József (594815884)
Ügyintéző telefon:	+36209661538
Ügyintéző email cím:	ugyfelszolgalat@technotel.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A terv szerinti kivitelezés érinti a Bláthy-Liedl keresztezésnél a Techno-Tel Kft. üzemeltetésében lévő optikai kábel és védőcsövei nyomvonalát. A kivitelezés érintett szakaszán csak szakfelügyelet megrendelése mellett és csak kézi földmunka végezhető az optikai kábel 1-1 m-es körzetében. A munkák során be kell tartani a mellékelt közmű nyilatkozatban foglaltakat. A közműegyeztetés kérelmezőjének a Megbízója részére a terveken kívül át kell adni a közműegyeztetés során kapott E-közmű azonosítót is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy Kivitelezőnek a szakfelügyelet megrendelésben azt fel kell tüntetnie!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.11.24.
Ügyintéző neve:	Márton József (594815884)
Ügyintéző telefon:	+36209661538
Ügyintéző email cím:	ugyfelszolgalat@technotel.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 201924181

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

megadásáról

Kifejtés:

A korábban adott nyilatkozatunkat megerősítve, a hozzájárulásunkat a korábban adott feltételekkel megadjuk. .

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	Közműnyilatkozat_2025_v1.pdf (5558756)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2025.10.27.
Rögzítő neve:	Márton József (594815884)

VIDANET KÁBELTELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT.

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2025.10.27.
Ügyintéző neve:	Böcz Antal (854000830)
Ügyintéző telefon:	+36305398602
Ügyintéző email cím:	ugyfelszolgalat@vidanet.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

Ügyiratszám: TcT-7090497/2025

Dátum: 2025. november 4.

Ügyintéző: Bene Marianna

E-közmű azonosító: 201924181

Egyeztetést kérő vállalkozás neve: **Via-Trita Kft.**

Tervező neve: **László Erzsébet**

Terv tárgya: Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Berda utcánál és
Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidl áruháznál

Közmű egyeztetési jegyzőkönyv e-közműben történő közműnyilatkozat kiadásához

A DRV Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerinti munka Társaságunk üzemeltetésében lévő ivóvíz törzshálózatot, esetlegesen hozzá tartozó jelzőkábel, elektromos kábel és a bekötéseket:

☒ ÉRINTI

☐ NEM ÉRINTI

A DRV Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerinti munka Társaságunk üzemeltetésében lévő szennyvíz törzshálózatot esetlegesen hozzá tartozó jelzőkábel, elektromos kábel és a bekötéseket:

☐ ÉRINTI

☒ NEM ÉRINTI

Víziközmű (ivóvízvezeték, ivóvíz bekötővezeték, szennyvízcsatorna, irányítástechnikai jelzőkábel, elektromos kábel*) kiváltása:

☒ SZÜKSÉGES**

☐ NEM SZÜKSÉGES

*megfelelő rész aláhúzendő

**kiváltás esetén külön egyeztetés szükséges

Egyéb kikötések:

A tervezett létesítmény nyomvonal a DRV Zrt. kezelésében üzemelő ivóvíz közmű vezetékeket/bekötővezetéseket érint, keresztez, védőtávolságán belül helyezkedik el. A vezetékeket a munkálatok megkezdése előtt szakfelügyelet jelenlétében fel kell tárn.

A jegyzőkönyvben foglaltak kizárólagosan a DRV Zrt. által üzemeltetett közművek elhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.

1. **A Bláthy Ottó – Berda utcai gyalogátkelő létesítésénél a közmű térképen jelzett 9364 hrsz.-ú ingatlan ivóvízbekötését ki kell cserélni megegyező átmérőjű, KPE anyagú csőre. A kiváltási munka teljes egészében a megrendelő feladata.**
2. A tervezés és a kivitelezés során szigorúan betartandók az MSZ 7487:2021 sz. szabvány (közművezetékek elrendezése) előírásai.
3. A létesítmény tervezésénél a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben a víziközművekre meghatározott védősávok betartandók.
4. **A DRV Zrt. kezelésében lévő közművek védelme érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.**
5. **A kezelésünkben lévő ivóvízvezeték, irányítástechnikai jelzőkábel, elektromos kábel a kivitelezés megkezdése előtt, szakfelügyeletünk jelenléte mellett, kutató árokkal fel kell tártatni.**
6. **A keresztezéseknél minden esetben a tervezett vezeték védőcsőbe kell helyezni, a védőcső 1-1 m túlnyúlással kerüljön elhelyezésre. Az elkészült közmű fölé, a szabvány által előírt magasságban jelzőszalagot kell fektetni.**
7. **Az ivóvízvezeték feletti földtakarást csökkenteni nem lehet!**
8. **A közüzemi hálózat fedési területén vibrációs tömörítés nem alkalmazható!**
9. **Az érintett tűzcsapokat és akna fedlapokat végleges szintre kell emelni, a szennyvíz akna fedlapok magassításának mértéke maximum 35 cm lehet, az útpadkában található szennyvízes akna fedlapokat betongallérral szükséges megerősíteni. Az érintett szennyvíz akna fedlapokat kérem gyári kiemelő gyűrűvel szintre emelni 1 m átmérőjű betontámasszal rögzíteni.**
10. Az építkezés során gondoskodni kell a meglévő felszíni és felszín alatti (aknában vagy beépítési készlettel szerelt) hálózati szerelvények állékonyságának és megfelelő műszaki állapotának biztosításáról.
11. Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a szakfelügyeletet adó munkatársunk a feltárási eredmények ismeretében a helyszínen a víziközművek védelme érdekében előírást tegyen, melynek betartása kötelező!
12. Amennyiben a feltárást követően megállapítást nyer, hogy a hivatkozott szabványban meghatározott függőleges védőtávolság nem biztosított a közművek között, úgy a víziközmű alatt, alsó átvezetéssel kérjük elvégezni a keresztezést.
13. A tervezéssel érintett víziközművek nyilvántartás szerinti helyszínrajza az e-közműből letölthető, melynek helyességét a tervezőnek helyszíni felméréssel pontosítani szükséges.
14. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra meghívást, a kivitelezés megkezdési időpontjáról értesítést kérünk. A munkaterület átadásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601 Siófok, Pf. 59.) illetve a megrendelo@drv.hu címre is kérjük megküldeni, a fenti ügyiratszámra történő hivatkozással.
15. A kivitelezési tevékenység csak szakfelügyeletünk biztosítása mellett végezhető, melyet a kivitelező a munkaterület átadásáig köteles megrendelni. A kivitelezési munkák megkezdése előtt, 8 (munka) nappal, kérjük a szakfelügyelet megrendelőt a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára a megrendelo@drv.hu email címre megküldeni, a fenti ügyiratszámra történő hivatkozással.

16. A műszaki átadására a DRV Zrt. képviselőjét meg kell hívni. A műszaki átadás-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601 Siófok, Pf. 59.) illetve a megrendelo@drv.hu címre is kérjük megküldeni, a fenti ügyiratszámra történő hivatkozással.
 17. A közműegyeztetés érvényessége megegyezik az e-közműben kiadott közműnyilatkozat érvényességi idejével, mely a hitelesítéstől számított 1 év. Ennek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.
 18. Az e-közmű nyilatkozat jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyvvel együtt érvényes, melyet a tervező köteles eljuttatni az építtetőhöz.
 19. A fenti e-közmű azonosító számhoz csatolt dokumentációtól eltérő nyomvonal és műszaki megoldások esetén új e-közmű egyeztetést szükséges indítani.
- A közmű egyeztetési jegyzőkönyv aláírás és bélyegző nélkül érvényes



Közműnyilatkozat érintettség esetén

A bemutatott terv alapján a tervezett létesítmény a Techno-Tel Kft. távközlési hálózatának nyomvonalát ÉRINTI.

A tervezés és kivitelezés során hálózatunk védelme érdekében kérjük az alábbiakban leírt általános tervezési és létesítési előírások figyelembevételét.

A Techno-Tel Kft., mint az üzemelő távközlési létesítmény tulajdonosa/üzemeltetője hozzájárulását az alábbi kikötéseinek betartása esetén adja meg:

- Amennyiben a hálózatunk kiváltására/áthelyezésére szükség lesz, a kiváltás költsége a beruházót terheli!
- A munkálatok során fokozottan köteles betartani az MSZ 7487 előírásait, valamint a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről előírtakat, továbbá köteles betartani a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások rendelkezéseit.
- A meglévő földkábelek és a tervezett létesítmény párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 0,5 m védőtávolság betartását kérjük biztosítani, amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszíni szakfelügyelet építési naplóba tett írásos hozzájárulásával ennél kisebb távolság is engedélyezhető.
- Alépítménycsövek párhuzamos elhelyezése esetén minimálisan 0,2 m védőtávolság betartását kérjük biztosítani, amennyiben ez nem kivitelezhető, a helyszíni szakfelügyelet építési naplóba tett írásos hozzájárulásával ennél kisebb távolság is engedélyezhető.
- Csőalépítmény esetében a tervezett alépítmény nyomvonala, a meglévő alépítmény nyomvonala fölé nem kerülhet, csak keresztezheti azt (keresztezés csak alulról, minimálisan 0,2 m-es keresztezési távolsággal lehetséges).
- A munkaterület átadásra a Techno-Tel Kft.-t is meg kell hívni.
- A kivitelezési munka csak a Techno-Tel Kft. szakfelügyelete mellett végezhető, melyet a kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal korábban írásban kell megrendelni társaságunktól (8654 Ságvár Fő u. 2/N, e-mail: ugyfelszolgalat@technotel.hu, fax: +36 84 506 871). A szakfelügyelet díja: 15740 Ft/mérnökóra + ÁFA, kiszállási díj: 300 Ft/km + ÁFA.
- Távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben) kutatóárokkal kell feltárni a meglévő távközlési létesítményt.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonalkitűzésnél a keresztezés helyét, a meglévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, legalább 10 m-enként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel jelölni kell. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.

- Kutatóárok ásásra a nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A földalatti létesítmények (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos!
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet és a közműkezelői nyilatkozatunkat a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Techno-Tel Kft.-nek [munkaidőben az ügyfélszolgálaton (20/30/70/388-2821), munkaidőn kívül a műszaki ügyeletésnél (20/971-4885)].
- A Techno-Tel Kft. létesítményeinek esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei –szakfelügyelettől függetlenül– a kivitelezőt terhelik.
- A Techno-Tel Kft.-t érintő munkaterület lezárása előtt nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni, – a Techno-Tel Kft. részvételével –, mely eljárásen kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülésmentességét.
- Az érintett távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, az eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolni kell a kivitelezőnek.
- A meglévő alépítmények, aknák oldalfalainak áttörése, az aknák belterének igénybevétele csőátvezetések céljából tilos.
- A munkaterület átadásra a Techno-Tel Kft.-t is meg kell hívni.

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE
VÁROSFEJLESZTÉSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103
E-MAIL: VAROSUZEM@SIOFOK.HU, WEBCÍM: WWW.SIOFOK.HU
LEVELEZÉSI CÍM: 8601 SIÓFOK Pf.: 26.
HIVATALI KAPU: PHSIOFOK 602095939

Iktatószám: SFK/59079-2/2025
Ügyintéző: Tölcsér Zoltán

Beadvány azonosító: 201924181
Tárgy: 8600 Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Berda utcánál, és Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidlnél

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

A tárgyban megnevezett, a **László Erzsébet** (450410901), (Tervező: Via-Trita Kft., Nagy Gyula, tervezői engedély száma: 01-11698), mint kérelmező által a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére benyújtott 2025. augusztusban készített 2509-2510 számú dokumentációt megvizsgáltuk.

Megállapítást nyert, hogy a **tervezett létesítmény érinti, keresztezi és/vagy megközelíti a csapadékcatorna-hálózatot, ezért közműkezelői nyilatkozatot adunk ki.**

A Hivatalunk kezelésében lévő csapadékvíz-elvezető csatornák keresztezése során, az érintett keresztezési helyek vonatkozásában **közműkezelői hozzájárulásunkat az alábbi előírások betartásával adjuk meg:**

1. A kivitelezés során az MSZ:7487/2-1980 (közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen, elhelyezés a térszint alatt), a MSZ:7487/3-1980 (közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen, elhelyezés a térszint felett) számú szabványok előírásai betartandók.
2. A kezelésünkben lévő csapadékvíz-elvezető csatornát a keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni szakfelügyelet mellett.
3. A közművek védelme érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.
4. A kivitelezés szakfelügyeletünk biztosítása mellett végezhető, melyet a kivitelező a munkaterület átadásáig köteles megrendelni a varosuzem@siofok.hu e-mail címen. A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal, kérjük a szakfelügyelet írásbeli megrendelését.
5. A tervezett alépítményeket a keresztezési helyek környezetében védőcsőbe kell helyezni olyan módon, hogy a védőcső 1-1 m túlnyúlással kerüljön elhelyezésre.
6. A munkaterület átadás-átvételi eljárására meghívást, a kivitelezési munkák megkezdésének időpontjáról értesítést kérünk. Munkaterület átadásra vonatkozó meghívót a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztályára (cím: 8600 Siófok, Fő tér 1., e-mail: varosuzem@siofok.hu) kérjük megküldeni a fenti iktatószámra hivatkozva.
7. A kivitelező azonnal köteles a csapadékvíz csatornavezetékét ért bármilyen rongálást a Hivatalnak bejelenteni a varosuzem@siofok.hu e-mail címen.
8. A Hivatal kezelésében lévő létesítmények sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Közműkezelői nyilatkozatunk érvényessége 12 hónap. A vizsgált tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása estén új eljárást kell indítani.

Ez a nyilatkozat nem mentesíti kérelmezőt az egyéb hatóságok hozzájárulása-, illetve a szükséges engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Siófok, 2025. október 21.

dr. Boda Zsuzsanna jegyző megbízásából:

Papp László s.k.
városfejlesztési- és üzemeltetési
osztályvezető

**Via-Trita Kft.
László Erzsébet**

**Budapest 4. ker.
Ügető utca 24, 2. emelet 4 ajtó
1046**

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32.

www.eon.hu

2025. november 20.
1 / 2

Egyetértési Nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

Az 201924181 azonosítószámú közműnyilatkozati kérelem alapján a Siófok, Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Berda utcánál, és Bláthy utcában új gyalogátkelő létesítése a Lidlnél. témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A tervezett gyalogosátkelő az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó és célvezeték hálózatát védőövezetében érinti és keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 4-4 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-nél teheti meg, az érintett területre illetékes területgazdától.

Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 57.

Területgazda:

Perusza Balázs, Telefon: 30/47-48-132, E-mail: balazs.perusza@eon-hungaria.com

Kivitelezés során a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata (18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet) szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtásának egyes szabályairól kiadott 20/2022 (I.31) SZTFH rendelet 38 § szerinti tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének – át nem hárítható felelősséggel – gondoskodnia kell

a) a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről,

b) a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról,

c) a keresztezett létesítmény feltárásáról, és

d) a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.

Ügyintéző neve:

Perusza Balázs

Ügyintéző e-mail címe:

balazs.perusza@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma:

+36 30 47-48-132

Iktatószám:

Üzem neve:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

Gázhálózati Üzem Kaposvár

Üzem címe:

7400 Kaposvár, Guba S. u. 57.

Management:
Somodi Gábor
Németh Imre
Haraszti Judit
Nagy Géza

Székhely:
8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós u. 32.
Zalaegerszegi
Törvényszék Cégbírósága
Cg. 02-10-040064

(7a) A (7) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés úgy is teljesíthető, hogy a fővállalkozó kivitelező a kijelölést az üzemeltetőtől megrendeli. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra. A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Régió felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Ellenőrizte:

Perusza Balázs
E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
területgazda